

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2025 23	24,00	0,00	51,27	45,40	5,87	120,970	120,950	0,020	0,59	0,64	0,705
26.11.2025 23	24,00	0,00	46,58	40,76	5,82	116,740	116,740	0,000	0,59	0,64	0,678
27.11.2025 23	24,00	0,00	49,61	40,96	8,65	81,240	81,240	0,000	0,59	0,64	0,698
28.11.2025 23	24,00	0,00	52,62	42,53	10,09	58,750	58,780	-0,030	0,59	0,64	0,591
29.11.2025 23	24,00	0,00	48,94	40,27	8,67	71,950	71,950	0,000	0,59	0,64	0,620
30.11.2025 23	24,00	0,00	51,31	41,70	9,61	55,200	55,150	0,050	0,59	0,64	0,530
01.12.2025 23	24,00	0,00	49,91	41,22	8,69	87,100	87,100	0,000	0,59	0,64	0,752
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,48	42,58	9,90	84,490	84,490	0,000	0,59	0,64	0,833
03.12.2025 23	24,00	0,00	56,33	44,98	11,35	83,670	82,620	1,050	0,59	0,64	0,950
04.12.2025 23	24,00	0,00	58,15	46,03	12,12	82,040	82,040	0,000	0,59	0,64	0,990
05.12.2025 23	24,00	0,00	56,70	45,18	11,52	79,070	79,080	-0,010	0,59	0,64	0,910
06.12.2025 23	24,00	0,00	53,62	43,46	10,16	78,340	78,350	-0,010	0,59	0,64	0,795
07.12.2025 23	24,00	0,00	55,91	44,93	10,98	86,400	86,400	0,000	0,59	0,64	0,944
08.12.2025 23	24,00	0,00	57,37	46,03	11,34	87,340	86,360	0,980	0,59	0,64	0,987
09.12.2025 23	24,00	0,00	53,62	43,50	10,12	75,070	75,080	-0,010	0,59	0,64	0,754
10.12.2025 23	24,00	0,00	53,25	43,32	9,93	86,030	85,700	0,330	0,59	0,64	0,849
11.12.2025 23	24,00	0,00	58,76	46,37	12,39	84,960	84,660	0,300	0,59	0,64	1,044
12.12.2025 23	24,00	0,00	61,23	48,06	13,17	84,430	81,230	3,200	0,59	0,64	1,109
13.12.2025 23	24,00	0,00	62,48	48,62	13,86	83,720	75,740	7,980	0,59	0,64	1,159
14.12.2025 23	24,00	0,00	61,57	47,73	13,84	83,740	83,740	0,000	0,59	0,64	1,155
15.12.2025 23	24,00	0,00	65,98	50,27	15,71	81,770	79,970	1,800	0,59	0,64	1,279
16.12.2025 23	24,00	0,00	59,23	45,94	13,29	77,390	65,720	11,670	0,59	0,64	1,021
17.12.2025 23	24,00	0,00	56,61	44,27	12,34	80,310	65,550	14,760	0,59	0,64	0,986
18.12.2025 23	24,00	0,00	58,43	44,77	13,66	49,720	42,020	7,700	0,59	0,64	0,671
19.12.2025 23	24,00	0,00	56,78	44,23	12,55	77,620	63,840	13,780	0,59	0,64	0,970
20.12.2025 23	24,00	0,00	56,10	44,05	12,05	77,870	64,910	12,960	0,59	0,64	0,934
Среднее	24,00	0,00	55,57	44,51	11,06	81,382	78,439	2,943	0,59	0,64	0,881
Итого	624,00	0,00				2115,930	2039,410	76,520			22,914

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.11.2025	43082,510	43064,990	285,091	9792,00	0,00
20.12.2025	45198,440	45104,400	308,005	10416,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru