

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103068

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2025 23	24,00	15,37	15,39	-0,03	0,002	0,063	-0,061	0,241	0,263	0,000
26.11.2025 23	24,00	55,19	39,39	15,80	71,394	69,577	1,817	0,540	0,546	0,953
27.11.2025 23	24,00	57,32	42,33	15,00	168,015	163,850	4,165	0,545	0,552	2,476
28.11.2025 23	24,00	57,29	42,11	15,18	163,228	158,298	4,930	0,522	0,527	2,436
29.11.2025 23	24,00	55,66	40,10	15,55	125,104	122,367	2,737	0,550	0,551	1,914
30.11.2025 23	24,00	56,10	40,23	15,87	116,688	114,076	2,612	0,534	0,535	1,789
01.12.2025 23	24,00	57,04	41,58	15,46	155,369	150,662	4,707	0,532	0,534	2,361
02.12.2025 23	24,00	56,91	41,32	15,58	155,506	151,917	3,589	0,540	0,542	2,382
03.12.2025 23	24,00	57,43	41,54	15,89	155,166	151,176	3,990	0,539	0,541	2,423
04.12.2025 23	24,00	56,97	40,50	16,48	123,030	120,134	2,896	0,537	0,539	1,993
05.12.2025 23	24,00	57,30	40,59	16,71	128,444	125,469	2,975	0,546	0,548	2,110
06.12.2025 23	24,00	56,92	40,33	16,59	125,038	122,064	2,974	0,531	0,534	1,944
07.12.2025 23	24,00	58,75	42,01	16,74	155,428	151,524	3,904	0,535	0,538	2,555
08.12.2025 23	24,00	56,37	40,39	15,97	119,357	116,339	3,018	0,536	0,540	1,875
09.12.2025 23	24,00	57,69	41,82	15,87	157,119	153,600	3,519	0,533	0,537	2,450
10.12.2025 23	24,00	57,71	42,06	15,64	158,471	154,735	3,736	0,532	0,537	2,436
11.12.2025 23	24,00	58,52	42,36	16,15	158,567	154,845	3,722	0,533	0,538	2,516
12.12.2025 23	24,00	57,99	42,03	15,96	158,376	154,575	3,801	0,533	0,538	2,484
13.12.2025 23	24,00	58,39	42,09	16,30	158,605	154,817	3,788	0,533	0,538	2,539
14.12.2025 23	24,00	58,98	41,62	17,35	156,226	152,463	3,763	0,534	0,539	2,662
15.12.2025 23	24,00	58,44	41,46	16,98	157,156	152,993	4,163	0,534	0,539	2,621
16.12.2025 23	24,00	59,63	42,66	16,96	167,576	163,145	4,431	0,535	0,537	2,791
17.12.2025 23	24,00	58,84	41,63	17,21	158,495	153,944	4,551	0,533	0,539	2,679
18.12.2025 23	23,57	58,22	41,49	16,73	155,716	151,503	4,213	0,536	0,540	2,560
19.12.2025 23	24,00	58,34	41,88	16,46	159,693	155,514	4,179	0,532	0,538	2,583
20.12.2025 23	24,00	58,22	42,24	15,98	166,595	162,308	4,287	0,512	0,516	2,615
Среднее	23,98	55,98	40,43	15,55	141,322	137,768	3,554	0,523	0,528	2,236
Итого	623,57				3674,364	3581,960	92,404			58,146

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.11.2025	24594,003	23807,471	409,577
20.12.2025	28268,366	27389,431	467,723

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru