

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСН "Садовая 4"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Номер прибора: 1305801

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2025 23	24,00	17,18	17,47	-0,29	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	-0,000
26.11.2025 23	24,00	34,06	27,80	6,26	79,033	91,710	-12,676	6,118	5,608	0,574
27.11.2025 23	24,00	57,78	43,69	14,09	182,873	219,919	-37,046	6,118	5,608	3,099
28.11.2025 23	24,00	57,77	44,09	13,68	187,169	223,119	-35,949	6,118	5,608	3,052
29.11.2025 23	24,00	52,83	40,70	12,13	152,661	182,778	-30,117	6,118	5,608	2,217
30.11.2025 23	24,00	54,95	40,47	14,48	142,727	172,833	-30,106	6,118	5,608	2,503
01.12.2025 23	24,00	57,60	44,32	13,28	183,935	224,030	-40,095	6,118	5,608	2,975
02.12.2025 23	24,00	57,46	44,23	13,23	182,546	223,186	-40,640	6,118	5,608	2,953
03.12.2025 23	24,00	58,07	44,48	13,59	180,672	221,506	-40,834	6,118	5,608	3,010
04.12.2025 23	24,00	56,24	41,67	14,57	145,964	178,638	-32,674	6,118	5,608	2,603
05.12.2025 23	24,00	56,98	42,30	14,68	152,941	186,992	-34,052	6,118	5,608	2,745
06.12.2025 23	24,00	56,67	41,85	14,82	148,608	182,016	-33,408	6,118	5,608	2,697
07.12.2025 23	24,00	59,48	45,05	14,43	180,695	221,944	-41,249	6,118	5,608	3,203
08.12.2025 23	24,00	51,72	40,72	11,00	137,256	168,649	-31,394	6,118	5,608	1,855
09.12.2025 23	24,00	58,22	44,46	13,76	178,689	220,343	-41,653	6,118	5,608	3,032
10.12.2025 23	24,00	58,28	44,62	13,66	178,135	220,524	-42,389	6,118	5,608	3,012
11.12.2025 23	24,00	59,17	44,99	14,18	177,609	220,714	-43,105	6,118	5,608	3,130
12.12.2025 23	24,00	58,54	44,57	13,97	176,614	219,917	-43,304	6,118	5,608	3,072
13.12.2025 23	24,00	59,07	44,81	14,26	177,475	221,036	-43,561	6,118	5,608	3,152
14.12.2025 23	24,00	59,52	44,46	15,06	173,744	216,789	-43,046	6,118	5,608	3,265
15.12.2025 23	24,00	59,02	44,22	14,80	173,773	217,056	-43,284	6,118	5,608	3,212
16.12.2025 23	24,00	60,38	44,94	15,44	175,554	219,491	-43,937	6,118	5,608	3,389
17.12.2025 23	24,00	59,37	44,34	15,03	173,841	216,775	-42,934	6,118	5,608	3,258
18.12.2025 23	23,68	58,76	44,16	14,60	166,404	206,843	-40,439	6,118	5,608	3,020
19.12.2025 23	24,00	58,93	44,44	14,49	175,627	218,208	-42,581	6,118	5,608	3,162
20.12.2025 23	24,00	58,80	45,08	13,72	191,249	237,362	-46,113	6,118	5,608	3,257
Среднее	23,99	55,26	42,07	13,19	160,607	197,399	-36,792	6,118	5,608	2,748
Итого	623,68				4175,792	5132,379	-956,587			71,447

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
25.11.2025	-10683,645	1100,771
20.12.2025	-11640,230	1159,681

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru