

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСН "Садовая 4"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Номер прибора: 1305801

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2026 23	24,00	58,48	45,43	13,05	192,745	240,173	-47,427	6,118	5,608	3,134
26.03.2026 23	24,00	58,28	45,51	12,77	193,406	241,855	-48,449	6,118	5,608	3,088
27.03.2026 23	24,00	58,44	45,77	12,67	194,132	243,303	-49,171	6,118	5,608	3,083
28.03.2026 23	24,00	58,46	45,93	12,53	194,172	243,546	-49,374	6,118	5,608	3,052
29.03.2026 23	24,00	50,13	41,35	8,78	142,807	177,716	-34,909	6,118	5,608	1,560
30.03.2026 23	24,00	58,41	46,10	12,31	199,837	248,269	-48,432	6,118	5,608	3,056
31.03.2026 23	24,00	58,67	46,49	12,18	202,603	254,139	-51,536	6,118	5,608	3,095
01.04.2026 23	24,00	49,46	39,69	9,77	133,091	166,790	-33,699	6,118	5,608	1,630
02.04.2026 23	24,00	52,19	38,95	13,24	122,297	152,678	-30,382	6,118	5,608	2,021
03.04.2026 23	24,00	53,33	39,82	13,51	129,644	162,306	-32,662	6,118	5,608	2,193
04.04.2026 23	24,00	56,20	44,50	11,70	192,927	243,529	-50,602	6,118	5,608	2,849
05.04.2026 23	24,00	53,18	41,17	12,01	153,989	194,782	-40,793	6,118	5,608	2,339
06.04.2026 23	24,00	54,25	42,17	12,08	170,810	215,750	-44,940	6,118	5,608	2,606
07.04.2026 23	24,00	52,17	42,54	9,63	165,928	210,373	-44,446	6,118	5,608	2,026
08.04.2026 23	24,00	56,04	44,00	12,04	189,946	242,273	-52,327	6,118	5,608	2,917
09.04.2026 23	24,00	56,06	43,91	12,15	187,401	240,564	-53,163	6,118	5,608	2,923
10.04.2026 23	24,00	51,97	41,91	10,06	160,456	206,399	-45,943	6,118	5,608	2,076
11.04.2026 23	24,00	51,10	38,14	12,96	127,044	163,165	-36,121	6,118	5,608	2,115
12.04.2026 23	24,00	54,23	41,26	12,97	156,273	201,325	-45,052	6,118	5,608	2,611
13.04.2026 23	24,00	48,20	39,15	9,05	133,810	173,121	-39,311	6,118	5,608	1,567
14.04.2026 23	24,00	55,86	43,81	12,05	185,784	241,448	-55,664	6,118	5,608	2,909
15.04.2026 23	24,00	54,21	41,45	12,76	154,831	202,176	-47,345	6,118	5,608	2,580
16.04.2026 23	24,00	49,92	37,98	11,94	122,042	159,993	-37,951	6,118	5,608	1,910
17.04.2026 23	24,00	32,84	29,01	3,83	31,828	41,752	-9,924	6,118	5,608	0,160
18.04.2026 23	24,00	21,18	21,67	-0,49	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	-0,000
19.04.2026 23	24,00	20,11	20,48	-0,37	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	-0,000
20.04.2026 23	24,00	19,36	19,74	-0,38	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	-0,000
Среднее	24,00	49,73	39,55	10,18	142,141	180,275	-38,134	6,118	5,608	2,130
Итого	648,00				3837,803	4867,425	-1029,622			57,502

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Mтс, т	W, Гкал
25.03.2026	-15352,143	1397,272
20.04.2026	-16381,765	1443,951

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru