

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 1

Номер прибора: 906450

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.11.2025 23	24,00	16,92	0,000	17,00	0,000	-0,08	0,000	0,000
26.11.2025 23	24,00	55,00	12,234	34,40	12,014	20,60	0,220	0,252
27.11.2025 23	24,00	56,45	40,954	42,71	40,225	13,74	0,729	0,562
28.11.2025 23	24,00	56,51	43,071	42,50	42,979	14,01	0,092	0,599
29.11.2025 23	24,00	55,38	39,101	41,15	38,761	14,23	0,340	0,556
30.11.2025 23	24,00	56,50	35,022	42,07	34,973	14,43	0,049	0,505
01.12.2025 23	24,00	56,43	47,339	43,03	47,337	13,40	0,002	0,633
02.12.2025 23	24,00	56,29	46,514	42,23	46,743	14,06	-0,229	0,653
03.12.2025 23	24,00	56,94	47,642	43,16	47,602	13,78	0,040	0,656
04.12.2025 23	24,00	56,46	38,135	42,17	38,238	14,29	-0,103	0,545
05.12.2025 23	24,00	57,55	39,020	41,14	38,779	16,41	0,241	0,640
06.12.2025 23	24,00	56,73	39,185	41,55	38,884	15,18	0,301	0,594
07.12.2025 23	24,00	58,39	46,947	43,38	46,566	15,01	0,381	0,704
08.12.2025 23	24,00	55,70	38,513	41,11	38,422	14,59	0,091	0,558
09.12.2025 23	24,00	57,27	49,889	41,51	49,693	15,76	0,196	0,785
10.12.2025 23	24,00	57,27	49,663	42,18	48,964	15,09	0,699	0,749
11.12.2025 23	24,00	58,14	49,563	42,29	49,485	15,85	0,078	0,785
12.12.2025 23	24,00	57,53	49,745	41,88	49,504	15,65	0,241	0,777
13.12.2025 23	24,00	57,90	48,072	41,38	47,876	16,52	0,196	0,793
14.12.2025 23	24,00	58,46	48,914	41,19	48,726	17,27	0,188	0,844
15.12.2025 23	24,00	57,98	49,941	40,98	49,702	17,00	0,239	0,848
16.12.2025 23	24,00	59,30	50,221	41,97	49,982	17,33	0,239	0,869
17.12.2025 23	24,00	58,37	49,587	41,42	49,229	16,95	0,358	0,840
18.12.2025 23	24,00	57,72	50,153	40,74	49,744	16,98	0,409	0,851
19.12.2025 23	24,00	57,92	50,701	41,17	50,163	16,75	0,538	0,848
20.12.2025 23	24,00	57,65	21,196	41,02	20,713	16,63	0,483	0,355
Среднее	24,00	55,64	41,589	40,59	41,358	15,06	0,231	0,646
Итого	624,00		1081,322		1075,304		6,018	16,799

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2025	26929,788	24064,397	381,825
20.12.2025	28011,110	25139,701	398,624

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru