

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 8

Номер прибора: 00037507

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
25.03.2026 23	24,00	0,00	58,16	50,88	7,28	217,100	217,100	0,000	5,00	5,00	1,578
26.03.2026 23	24,00	0,00	58,00	50,88	7,12	218,810	218,810	0,000	5,00	5,00	1,555
27.03.2026 23	24,00	0,00	58,16	51,11	7,05	220,140	220,140	0,000	5,00	5,00	1,550
28.03.2026 23	24,00	0,00	58,17	51,18	6,99	220,390	220,390	0,000	5,00	5,00	1,540
29.03.2026 23	23,00	0,00	56,35	49,29	7,06	151,730	151,730	0,000	5,00	5,00	1,070
30.03.2026 23	24,00	0,00	58,13	51,32	6,81	226,320	226,320	0,000	5,00	5,00	1,539
31.03.2026 23	24,00	0,00	58,39	51,73	6,66	234,750	234,750	0,000	5,00	5,00	1,564
01.04.2026 23	24,00	0,00	55,74	49,12	6,62	153,310	153,310	0,000	5,00	5,00	1,013
02.04.2026 23	24,00	0,00	55,34	48,48	6,86	135,760	135,400	0,360	5,00	5,00	0,933
03.04.2026 23	24,00	0,00	56,17	49,14	7,03	143,640	143,390	0,250	5,00	5,00	1,013
04.04.2026 23	24,00	0,00	55,89	49,47	6,42	220,490	220,490	0,000	5,00	5,00	1,418
05.04.2026 23	24,00	0,00	53,98	47,62	6,36	175,100	174,840	0,260	5,00	5,00	1,117
06.04.2026 23	24,00	0,00	54,38	47,91	6,47	194,120	194,120	0,000	5,00	5,00	1,255
07.04.2026 23	24,00	0,00	54,34	47,88	6,46	190,640	190,640	0,000	5,00	5,00	1,230
08.04.2026 23	24,00	0,00	55,71	48,99	6,72	219,500	219,500	0,000	5,00	5,00	1,472
09.04.2026 23	24,00	0,00	55,67	48,89	6,78	217,960	217,960	0,000	5,00	5,00	1,474
10.04.2026 23	24,00	0,00	54,35	47,64	6,71	187,040	187,040	0,000	5,00	5,00	1,255
11.04.2026 23	24,00	0,00	53,77	46,99	6,78	145,360	145,050	0,310	5,00	5,00	0,990
12.04.2026 23	24,00	0,00	54,81	47,79	7,02	180,430	180,430	0,000	5,00	5,00	1,264
13.04.2026 23	24,00	0,00	54,24	47,27	6,97	156,870	156,870	0,000	5,00	5,00	1,092
14.04.2026 23	24,00	0,00	55,53	48,79	6,74	218,970	218,970	0,000	5,00	5,00	1,471
15.04.2026 23	24,00	0,00	54,74	47,91	6,83	182,080	181,720	0,360	5,00	5,00	1,248
16.04.2026 23	24,00	0,00	53,77	47,13	6,64	144,480	144,340	0,140	5,00	5,00	0,961
17.04.2026 23	24,00	0,00	55,14	48,78	6,36	43,570	43,520	0,050	5,00	5,00	0,278
18.04.2026 23	24,00	0,00	16,45	16,68	-0,23	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
19.04.2026 23	24,00	0,00	15,77	15,85	-0,08	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
20.04.2026 23	24,00	0,00	15,27	15,35	-0,08	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
Среднее	23,96	0,00	51,35	45,34	6,01	162,910	162,846	0,064	5,00	5,00	1,107
Итого	647,00	0,00				4398,560	4396,830	1,730			29,880

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru