

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 23

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1601221

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.02.2022 23	24,00	59,66	42,20	17,46	183,057	183,057	0,000	0,589	0,541	3,192
20.02.2022 23	24,00	60,04	42,42	17,62	183,348	183,348	0,000	0,589	0,541	3,228
21.02.2022 23	24,00	60,26	42,57	17,69	183,804	183,804	0,000	0,589	0,541	3,248
22.02.2022 23	24,00	61,96	43,61	18,35	183,590	183,590	0,000	0,589	0,541	3,366
23.02.2022 23	24,00	55,11	40,73	14,38	183,342	183,342	0,000	0,589	0,541	2,634
24.02.2022 23	24,00	43,75	34,71	9,04	183,363	183,363	0,000	0,589	0,541	1,655
25.02.2022 23	24,00	44,04	34,98	9,06	182,935	182,935	0,000	0,589	0,541	1,656
26.02.2022 23	24,00	46,27	35,84	10,43	182,882	182,882	0,000	0,589	0,541	1,905
27.02.2022 23	24,00	47,82	36,22	11,60	182,701	182,701	0,000	0,589	0,541	2,117
28.02.2022 23	24,00	56,42	40,43	15,99	182,895	182,895	0,000	0,589	0,541	2,921
01.03.2022 23	24,00	51,77	38,07	13,70	182,569	182,524	0,046	0,589	0,541	2,490
02.03.2022 23	24,00	57,32	40,91	16,41	182,965	182,965	0,000	0,589	0,541	2,999
03.03.2022 23	24,00	58,09	41,42	16,67	182,788	182,788	0,000	0,589	0,541	3,043
04.03.2022 23	24,00	57,35	40,96	16,39	183,063	183,063	0,000	0,589	0,541	2,997
05.03.2022 23	24,00	57,56	40,83	16,73	182,675	182,675	0,000	0,589	0,541	3,054
06.03.2022 23	24,00	58,58	41,19	17,39	182,761	182,761	0,000	0,589	0,541	3,174
07.03.2022 23	24,00	61,64	42,64	19,00	182,757	182,757	0,000	0,589	0,541	3,467
08.03.2022 23	24,00	59,61	41,78	17,83	182,857	182,857	0,000	0,589	0,541	3,257
09.03.2022 23	24,00	60,44	41,96	18,48	182,859	182,776	0,083	0,589	0,541	3,375
10.03.2022 23	24,00	58,13	40,92	17,21	183,159	183,154	0,005	0,589	0,541	3,147
11.03.2022 23	24,00	60,54	41,71	18,83	183,000	183,000	0,000	0,589	0,541	3,443
12.03.2022 23	24,00	62,25	42,51	19,74	182,720	182,720	0,000	0,589	0,541	3,603
13.03.2022 23	24,00	62,58	42,71	19,87	182,647	182,647	0,000	0,589	0,541	3,625
14.03.2022 23	24,00	57,10	40,14	16,96	183,227	183,221	0,006	0,589	0,541	3,104
15.03.2022 23	24,00	60,72	41,58	19,14	183,240	183,240	0,000	0,589	0,541	3,504
16.03.2022 23	24,00	61,35	41,99	19,36	182,412	182,412	0,000	0,589	0,541	3,528
17.03.2022 23	24,00	57,34	38,70	18,64	143,759	143,259	0,499	0,589	0,541	2,886
18.03.2022 23	24,00	61,48	41,56	19,92	182,301	182,301	0,000	0,589	0,541	3,629
19.03.2022 23	24,00	64,61	43,18	21,43	182,389	182,388	0,000	0,589	0,541	3,904
20.03.2022 23	24,00	62,99	42,73	20,26	182,476	182,471	0,006	0,589	0,541	3,694
21.03.2022 23	24,00	65,21	44,17	21,04	182,791	182,791	0,000	0,589	0,541	3,843
Среднее	24,00	57,81	40,82	16,99	181,656	181,635	0,021	0,589	0,541	3,087
Итого	744,00				5631,332	5630,687	0,645			95,689

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
19.02.2022	95405,851	49404,039	1462,930
21.03.2022	101037,184	55034,726	1558,619

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru