

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 11

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 00569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	63,70	44,43	19,27	66,413	65,526	0,887	6,000	5,500	1,280
23.03.2022 23	24,00	64,07	44,79	19,28	66,426	65,547	0,879	6,000	5,500	1,280
24.03.2022 23	24,00	62,89	44,23	18,66	66,297	65,435	0,862	6,000	5,500	1,234
25.03.2022 23	24,00	63,41	44,46	18,95	66,293	65,435	0,858	6,000	5,500	1,256
26.03.2022 23	24,00	63,84	44,60	19,23	66,326	65,483	0,843	6,000	5,500	1,275
27.03.2022 23	24,00	62,75	44,19	18,55	66,929	66,109	0,820	6,000	5,500	1,240
28.03.2022 23	24,00	63,94	44,48	19,46	66,709	65,893	0,816	6,000	5,500	1,299
29.03.2022 23	23,80	61,32	43,50	17,82	66,012	65,233	0,780	6,000	5,500	1,186
30.03.2022 23	24,00	47,04	36,15	10,89	65,171	64,649	0,522	6,000	5,500	0,716
31.03.2022 23	24,00	46,65	35,67	10,98	63,899	63,433	0,466	6,000	5,500	0,683
01.04.2022 23	24,00	55,59	40,79	14,79	63,309	62,645	0,664	6,000	5,500	0,939
02.04.2022 23	24,00	52,56	39,24	13,33	29,985	29,703	0,282	6,000	5,500	0,420
03.04.2022 23	24,00	55,36	39,62	15,74	35,952	35,594	0,359	6,000	5,500	0,560
04.04.2022 23	24,00	56,90	40,89	16,01	61,778	61,091	0,687	6,000	5,500	0,987
05.04.2022 23	24,00	58,50	41,98	16,52	63,376	62,622	0,754	6,000	5,500	1,045
06.04.2022 23	24,00	58,37	42,05	16,31	63,444	62,698	0,747	6,000	5,500	1,034
07.04.2022 23	24,00	57,16	41,68	15,48	36,736	36,315	0,422	6,000	5,500	0,578
08.04.2022 23	23,65	56,60	40,77	15,83	61,801	61,167	0,634	6,000	5,500	0,980
09.04.2022 23	24,00	58,92	42,33	16,59	63,712	63,011	0,701	6,000	5,500	1,056
10.04.2022 23	24,00	57,25	42,32	14,92	28,373	28,068	0,305	6,000	5,500	0,452
11.04.2022 23	24,00	48,33	36,42	11,91	24,808	24,629	0,179	6,000	5,500	0,318
12.04.2022 23	24,00	53,20	37,00	16,20	47,795	47,422	0,372	6,000	5,500	0,769
13.04.2022 23	24,00	54,89	37,80	17,09	48,969	48,535	0,434	6,000	5,500	0,836
14.04.2022 23	24,00	54,94	37,33	17,61	48,835	48,405	0,430	6,000	5,500	0,859
15.04.2022 23	24,00	48,83	34,52	14,31	46,820	46,508	0,312	6,000	5,500	0,677
16.04.2022 23	24,00	28,23	26,01	2,22	0,012	0,053	-0,040	6,000	5,500	0,000
17.04.2022 23	24,00	23,76	21,82	1,93	0,000	0,001	-0,001	6,000	5,500	0,000
18.04.2022 23	24,00	20,54	27,18	-6,64	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	23,98	53,55	39,15	14,40	49,507	48,972	0,535	6,000	5,500	0,820
Итого	671,45				1386,184	1371,210	14,974			22,959

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
22.03.2022	8289,867	8190,338	130,625
18.04.2022	9676,051	9561,548	153,583

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru