

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 12.01.2022 по 21.01.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 27

Номер прибора: 1411203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
12.01.2022 23	24,00	51,06	43,92	7,14	104,629	106,074	-1,446	0,544	0,513	0,843
13.01.2022 23	24,00	63,27	53,06	10,21	126,512	128,032	-1,520	0,624	0,587	1,288
14.01.2022 23	24,00	64,50	53,93	10,57	127,187	128,686	-1,499	0,629	0,592	1,343
15.01.2022 23	24,00	58,63	49,59	9,04	125,814	127,351	-1,537	0,625	0,588	1,135
16.01.2022 23	24,00	63,47	53,06	10,41	125,817	127,322	-1,505	0,625	0,589	1,308
17.01.2022 23	24,00	60,05	49,94	10,11	118,554	120,008	-1,454	0,612	0,578	1,177
18.01.2022 23	24,00	58,19	48,76	9,43	122,758	124,255	-1,497	0,611	0,575	1,157
19.01.2022 23	23,78	60,97	50,62	10,35	104,722	106,020	-1,298	0,610	0,573	1,036
20.01.2022 23	24,00	58,83	49,58	9,25	126,519	128,050	-1,532	0,632	0,595	1,169
21.01.2022 23	24,00	56,42	47,69	8,73	126,512	128,045	-1,533	0,625	0,587	1,104
Среднее	23,98	59,54	50,02	9,52	120,902	122,384	-1,482	0,614	0,578	1,156
Итого	239,78				1209,022	1223,843	-14,820			11,560

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
12.01.2022	-274,120	248,828
21.01.2022	-288,940	260,389

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru