

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204903

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.08.2022 23	24,00	59,68	49,08	10,60	20,800	19,220	1,580	0,392	0,343	1,580	0,281
23.08.2022 23	22,62	57,21	47,86	9,35	12,362	10,244	2,118	0,392	0,343	2,118	0,214
24.08.2022 23	24,00	59,43	48,99	10,44	15,510	13,200	2,310	0,392	0,343	2,310	0,252
25.08.2022 23	24,00	58,81	47,91	10,90	15,620	13,400	2,220	0,392	0,343	2,220	0,255
26.08.2022 23	24,00	59,16	47,72	11,44	16,300	13,370	2,930	0,392	0,343	2,930	0,296
27.08.2022 23	24,00	58,53	47,28	11,25	15,880	13,300	2,580	0,392	0,343	2,580	0,268
28.08.2022 23	24,00	58,75	47,34	11,41	15,520	13,310	2,210	0,392	0,343	2,210	0,262
29.08.2022 23	24,00	58,14	46,93	11,21	15,150	13,400	1,750	0,392	0,343	1,750	0,236
30.08.2022 23	24,00	58,40	46,72	11,68	15,102	13,064	2,038	0,392	0,343	2,038	0,252
31.08.2022 23	24,00	58,54	44,66	13,88	14,030	11,910	2,120	0,392	0,343	2,120	0,263
01.09.2022 23	24,00	51,02	37,09	13,93	10,416	8,254	2,162	0,392	0,343	2,162	0,238
02.09.2022 23	24,00	54,20	41,31	12,89	13,640	11,260	2,380	0,392	0,343	2,380	0,248
03.09.2022 23	24,00	58,74	43,48	15,26	14,010	11,400	2,610	0,392	0,343	2,610	0,301
04.09.2022 23	24,00	58,58	44,27	14,31	14,030	11,490	2,540	0,392	0,343	2,540	0,288
05.09.2022 23	24,00	57,85	43,33	14,52	14,270	11,600	2,670	0,392	0,343	2,670	0,297
06.09.2022 23	24,00	58,44	43,10	15,34	13,900	11,430	2,470	0,392	0,343	2,470	0,295
07.09.2022 23	24,00	57,52	42,16	15,36	13,870	11,400	2,470	0,392	0,343	2,470	0,293
08.09.2022 23	24,00	57,67	41,59	16,08	14,090	11,308	2,782	0,392	0,343	2,782	0,316
09.09.2022 23	24,00	58,95	42,25	16,70	13,830	11,430	2,400	0,392	0,343	2,400	0,307
10.09.2022 23	24,00	61,32	44,29	17,03	14,460	12,510	1,950	0,392	0,343	1,950	0,305
11.09.2022 23	24,00	58,97	42,86	16,11	14,890	12,120	2,770	0,392	0,343	2,770	0,331
12.09.2022 23	24,00	59,45	43,22	16,23	13,840	11,960	1,880	0,392	0,343	1,880	0,286
13.09.2022 23	24,00	62,15	44,26	17,89	14,470	11,410	3,060	0,392	0,343	3,060	0,354
14.09.2022 23	24,00	58,43	42,29	16,14	13,830	11,340	2,490	0,392	0,343	2,490	0,292
15.09.2022 23	24,00	57,80	40,55	17,25	12,794	9,862	2,932	0,392	0,343	2,932	0,306
16.09.2022 23	24,00	58,55	40,09	18,46	12,290	8,870	3,420	0,392	0,343	3,420	0,329
17.09.2022 23	24,00	63,25	41,55	21,70	12,140	8,970	3,170	0,392	0,343	3,170	0,355
18.09.2022 23	24,00	63,13	41,44	21,69	12,300	8,890	3,410	0,392	0,343	3,410	0,365
19.09.2022 23	24,00	58,63	44,23	14,40	13,036	4,002	9,034	0,392	0,343	9,034	0,537
20.09.2022 23	24,00	63,05	48,99	14,06	16,998	0,010	16,988	0,392	0,343	16,988	0,885
Среднее	23,95	58,81	44,23	14,58	14,075	11,025	3,181	0,392	0,343	3,181	0,317
Итого	718,62				429,378	333,934	95,444			95,444	9,508

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.08.2022	3214,906	271,866
20.09.2022	3306,413	281,374

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru