

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 33

Номер прибора: 1314978

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.02.2022 23	24,00	54,22	46,42	7,80	207,216	145,392	61,825	5,955	5,680	1,134
20.02.2022 23	24,00	54,01	46,19	7,82	153,981	145,521	8,460	5,986	5,700	1,138
21.02.2022 23	23,67	54,94	46,74	8,20	387,874	142,496	245,378	6,047	5,721	1,168
22.02.2022 23	10,67	27,79	23,69	4,10	251,802	64,894	186,908	2,978	2,855	0,266
23.02.2022 23	11,67	29,95	25,82	4,13	294,230	73,104	221,125	3,243	3,059	0,302
24.02.2022 23	13,67	34,87	27,44	7,43	119,026	40,179	78,848	3,783	3,671	0,299
25.02.2022 23	24,00	45,59	34,44	11,15	47,708	50,073	-2,365	5,557	5,486	0,558
26.02.2022 23	24,00	45,70	36,69	9,01	66,517	69,337	-2,819	5,017	4,935	0,625
27.02.2022 23	24,00	46,50	35,91	10,59	61,066	63,559	-2,493	4,507	4,426	0,673
28.02.2022 23	24,00	47,67	36,11	11,56	60,174	62,672	-2,499	4,436	4,364	0,724
01.03.2022 23	24,00	43,57	34,18	9,39	62,146	64,301	-2,155	4,680	4,589	0,604
02.03.2022 23	24,00	50,06	36,94	13,12	60,327	63,085	-2,758	4,823	4,752	0,828
03.03.2022 23	24,00	50,24	38,12	12,12	64,504	67,662	-3,158	5,629	5,547	0,820
04.03.2022 23	24,00	50,25	38,47	11,78	67,898	71,278	-3,379	6,159	6,067	0,840
05.03.2022 23	24,00	50,31	38,28	12,03	67,262	70,571	-3,309	6,465	6,373	0,849
06.03.2022 23	24,00	51,06	38,49	12,57	66,339	69,703	-3,364	6,506	6,414	0,876
07.03.2022 23	24,00	51,74	38,73	13,01	65,500	68,959	-3,459	6,465	6,373	0,897
08.03.2022 23	24,00	50,77	38,06	12,71	65,419	68,708	-3,289	6,292	6,200	0,873
09.03.2022 23	24,00	46,62	37,38	9,24	139,638	90,754	48,884	5,190	4,997	0,839
10.03.2022 23	24,00	54,43	47,02	7,41	254,944	177,152	77,792	6,179	5,772	1,313
11.03.2022 23	24,00	53,86	46,72	7,14	363,256	180,338	182,918	6,649	6,241	1,288
12.03.2022 23	20,17	51,19	44,52	6,67	349,668	149,025	200,643	6,353	5,976	0,994
13.03.2022 23	24,00	54,04	46,94	7,10	433,794	177,234	256,561	6,577	6,179	1,258
14.03.2022 23	22,83	53,07	46,07	7,00	427,834	168,180	259,654	6,404	6,006	1,177
15.03.2022 23	23,83	56,04	48,47	7,57	304,953	177,078	127,876	6,067	5,670	1,340
16.03.2022 23	22,75	53,18	45,20	7,98	231,409	144,841	86,568	6,078	5,690	1,156
17.03.2022 23	24,00	58,09	49,70	8,39	194,791	176,198	18,593	5,986	5,588	1,478
18.03.2022 23	24,00	59,23	50,54	8,69	162,602	174,846	-12,244	6,037	5,649	1,519
19.03.2022 23	24,00	55,40	47,85	7,55	333,736	175,375	158,361	5,925	5,537	1,324
20.03.2022 23	20,33	47,47	40,99	6,48	272,393	149,560	122,833	5,272	4,925	0,969
21.03.2022 23	14,17	35,44	30,44	5,00	144,375	104,159	40,216	3,712	3,477	0,521
Среднее	22,19	48,95	40,08	8,86	186,528	111,169	75,360	5,515	5,288	0,924
Итого	687,75				5782,383	3446,231	2336,151			28,651

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
19.02.2022	36691,418	538,748
21.03.2022	39027,570	585,111

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru