

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)
Номер прибора: 404485

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
19.02.2022 23	24,00	53,87	43,84	10,03	116,825	1,171
20.02.2022 23	24,00	53,64	43,66	9,98	116,967	1,167
21.02.2022 23	24,00	54,76	44,34	10,42	115,867	1,203
22.02.2022 23	24,00	55,87	45,31	10,56	117,479	1,239
23.02.2022 23	24,00	55,65	45,48	10,17	117,838	1,197
24.02.2022 23	24,00	55,31	45,80	9,51	122,122	1,159
25.02.2022 23	24,00	46,86	40,28	6,58	125,073	0,822
26.02.2022 23	24,00	45,39	38,83	6,56	119,722	0,782
27.02.2022 23	24,00	46,56	38,79	7,77	111,979	0,871
28.02.2022 23	24,00	47,84	39,41	8,43	110,711	0,931
01.03.2022 23	24,00	43,75	36,89	6,86	112,772	0,775
02.03.2022 23	24,00	50,01	40,72	9,29	112,060	1,051
03.03.2022 23	24,00	50,08	41,39	8,69	118,584	1,031
04.03.2022 23	24,00	50,25	41,68	8,57	123,240	1,053
05.03.2022 23	24,00	50,10	41,30	8,80	121,282	1,067
06.03.2022 23	24,00	51,23	41,88	9,35	120,211	1,123
07.03.2022 23	24,00	51,91	42,29	9,62	119,203	1,146
08.03.2022 23	24,00	50,95	41,54	9,41	118,982	1,118
09.03.2022 23	24,00	53,24	39,13	14,11	90,722	1,004
10.03.2022 23	24,00	54,14	42,85	11,29	111,020	1,253
11.03.2022 23	24,00	53,24	42,21	11,03	112,676	1,241
12.03.2022 23	24,00	53,15	42,04	11,11	111,171	1,233
13.03.2022 23	24,00	53,87	42,50	11,37	110,838	1,259
14.03.2022 23	24,00	52,94	41,88	11,06	110,390	1,219
15.03.2022 23	24,00	55,86	43,76	12,10	110,916	1,340
16.03.2022 23	24,00	54,47	40,02	14,45	94,567	1,167
17.03.2022 23	24,00	57,78	44,46	13,32	109,687	1,459
18.03.2022 23	24,00	58,75	45,11	13,64	108,695	1,482
19.03.2022 23	24,00	55,04	42,86	12,18	109,314	1,329
20.03.2022 23	24,00	53,81	42,02	11,79	109,863	1,294
21.03.2022 23	24,00	55,01	43,19	11,82	109,797	1,296
Среднее	24,00	52,43	42,11	10,32	113,567	1,145
Итого	744,00				3520,573	35,482

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
19.02.2022	30975,595	279,925
21.03.2022	34496,168	315,407

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru