

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №18 "Колобок"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4А

Номер прибора: 2400898

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	16,38	15,98	0,40	0,000	0,000	0,000	2,017	1,700	0,000
06.11.2025 23	24,00	16,55	16,20	0,35	0,000	0,000	0,000	2,036	1,710	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,49	16,10	0,39	0,000	0,000	0,000	2,022	1,695	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,94	16,61	0,33	0,000	0,000	0,000	2,016	1,697	0,000
09.11.2025 23	24,00	16,93	16,64	0,29	0,000	0,000	0,000	2,005	1,683	0,000
10.11.2025 23	24,00	16,80	16,54	0,26	0,000	0,000	0,000	2,005	1,699	0,000
11.11.2025 23	24,00	16,03	15,72	0,31	0,000	0,000	0,000	2,013	1,741	0,000
12.11.2025 23	24,00	15,64	15,31	0,33	0,000	0,000	0,000	2,010	1,726	0,000
13.11.2025 23	24,00	16,15	15,87	0,28	0,000	0,000	0,000	2,005	1,711	0,000
14.11.2025 23	24,00	27,66	24,42	3,24	27,558	32,037	-4,479	2,633	1,951	0,193
15.11.2025 23	24,00	51,02	43,84	7,18	67,715	81,488	-13,773	4,035	2,660	0,486
16.11.2025 23	24,00	51,02	43,50	7,52	61,868	75,219	-13,351	3,942	2,689	0,466
17.11.2025 23	24,00	49,81	42,38	7,43	57,643	20,055	37,588	3,917	2,726	0,429
18.11.2025 23	24,00	50,09	42,39	7,70	54,800	0,000	54,800	3,879	2,728	0,423
Среднее	24,00	26,97	24,39	2,57	19,256	14,914	4,342	2,610	2,008	0,143
Итого	336,00				269,584	208,799	60,785			1,997

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
04.11.2025 23	3707,865	2091,273	10,938
18.11.2025 23	3977,449	2300,072	12,935

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /