

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №18 "Колобок"
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4А

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2400898

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	50,51	42,66	7,85	54,593	0,000	54,593	3,910	2,726	0,429
20.11.2025 23	24,00	50,34	42,53	7,81	54,645	0,000	54,645	3,890	2,704	0,428
21.11.2025 23	24,00	50,31	42,80	7,51	58,599	24,161	34,438	3,860	2,690	0,439
22.11.2025 23	24,00	50,40	43,47	6,93	64,533	69,541	-5,008	3,819	2,677	0,449
23.11.2025 23	24,00	50,07	43,21	6,86	64,484	70,084	-5,600	3,904	2,731	0,444
24.11.2025 23	24,00	49,04	42,54	6,50	64,355	69,925	-5,570	3,828	2,690	0,419
25.11.2025 23	24,00	48,37	42,06	6,31	64,327	69,770	-5,443	3,866	2,702	0,407
26.11.2025 23	24,00	49,11	42,61	6,50	64,383	69,834	-5,451	3,887	2,740	0,419
27.11.2025 23	24,00	50,64	43,60	7,04	64,428	69,815	-5,387	3,888	2,748	0,454
28.11.2025 23	24,00	51,20	43,85	7,35	63,353	68,748	-5,395	3,860	2,751	0,466
29.11.2025 23	24,00	51,56	43,77	7,79	59,788	65,034	-5,246	3,798	2,717	0,467
30.11.2025 23	24,00	50,58	43,00	7,58	58,667	63,408	-4,741	3,807	2,721	0,446
01.12.2025 23	24,00	49,11	41,64	7,47	56,485	60,867	-4,382	3,785	2,718	0,423
02.12.2025 23	24,00	50,67	42,72	7,95	56,663	61,465	-4,802	3,807	2,734	0,451
03.12.2025 23	24,00	51,40	42,98	8,42	55,616	60,260	-4,644	3,792	2,730	0,468
04.12.2025 23	24,00	55,17	45,15	10,02	53,562	58,352	-4,790	3,890	2,808	0,537
05.12.2025 23	24,00	55,78	45,54	10,24	53,574	60,294	-6,720	3,872	2,792	0,549
06.12.2025 23	24,00	54,90	45,04	9,86	53,420	61,978	-8,558	3,823	2,755	0,527
07.12.2025 23	24,00	49,77	40,83	8,94	48,843	51,052	-2,209	4,058	3,024	0,436
08.12.2025 23	24,00	51,55	42,53	9,02	53,193	59,121	-5,928	3,871	2,795	0,480
09.12.2025 23	24,00	52,75	43,42	9,33	53,598	58,842	-5,244	3,865	2,789	0,500
10.12.2025 23	24,00	52,76	43,70	9,06	55,561	60,796	-5,235	3,798	2,738	0,503
11.12.2025 23	24,00	53,17	43,85	9,32	55,757	60,773	-5,016	3,775	2,724	0,520
12.12.2025 23	24,00	51,83	42,85	8,98	55,694	46,777	8,917	3,787	2,723	0,500
13.12.2025 23	24,00	56,17	45,38	10,79	55,143	0,000	55,143	3,786	2,720	0,596
14.12.2025 23	24,00	66,70	52,65	14,05	55,750	0,000	55,750	3,781	2,718	0,784
15.12.2025 23	24,00	57,69	46,69	11,00	54,301	20,345	33,956	3,891	2,839	0,597
16.12.2025 23	24,00	61,62	48,66	12,96	52,923	58,302	-5,379	3,913	2,810	0,687
17.12.2025 23	24,00	58,94	46,95	11,99	51,941	57,226	-5,285	3,903	2,816	0,623
18.12.2025 23	24,00	53,29	43,22	10,07	51,797	56,964	-5,167	3,898	2,804	0,522
Среднее	24,00	52,85	44,00	8,85	56,999	51,124	5,875	3,854	2,754	0,499
Итого	720,00				1709,976	1533,734	176,242			14,970

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.11.2025 23	3977,449	2300,072	12,935
18.12.2025 23	5687,425	3833,806	27,905

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru