

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: МБОУ ООШ №22 им. П.И. Державина

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11

Номер прибора: 1311102

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------------------------|
|               | BP, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Мтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 05.11.2025 23 | 24,00                      | 11,75  | 11,71  | 0,04   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,316     | 0,214     | 0,000                  |
| 06.11.2025 23 | 24,00                      | 11,95  | 11,94  | 0,01   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,326     | 0,214     | 0,000                  |
| 07.11.2025 23 | 24,00                      | 11,47  | 11,49  | -0,02  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,398     | 0,214     | 0,000                  |
| 08.11.2025 23 | 24,00                      | 12,50  | 12,47  | 0,03   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,367     | 0,214     | 0,000                  |
| 09.11.2025 23 | 24,00                      | 12,37  | 12,32  | 0,05   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,286     | 0,214     | 0,000                  |
| 10.11.2025 23 | 24,00                      | 20,38  | 18,09  | 2,29   | 10,102  | 10,145  | -0,043 | 0,632     | 0,296     | 0,088                  |
| 11.11.2025 23 | 24,00                      | 59,33  | 53,93  | 5,40   | 90,232  | 90,494  | -0,262 | 1,785     | 0,867     | 0,496                  |
| 12.11.2025 23 | 24,00                      | 44,20  | 41,53  | 2,67   | 64,202  | 64,305  | -0,103 | 1,825     | 1,377     | 0,223                  |
| 13.11.2025 23 | 24,00                      | 42,77  | 39,81  | 2,96   | 87,357  | 87,467  | -0,110 | 1,968     | 1,213     | 0,265                  |
| 14.11.2025 23 | 24,00                      | 49,06  | 44,82  | 4,24   | 84,506  | 84,668  | -0,162 | 1,917     | 1,244     | 0,363                  |
| 15.11.2025 23 | 24,00                      | 53,28  | 49,02  | 4,26   | 82,961  | 83,129  | -0,167 | 1,703     | 1,071     | 0,356                  |
| 16.11.2025 23 | 24,00                      | 49,01  | 45,21  | 3,80   | 81,474  | 81,614  | -0,139 | 1,683     | 1,091     | 0,312                  |
| 17.11.2025 23 | 24,00                      | 52,08  | 47,68  | 4,40   | 80,756  | 80,922  | -0,166 | 1,907     | 1,183     | 0,360                  |
| 18.11.2025 23 | 24,00                      | 44,97  | 41,98  | 2,99   | 75,326  | 75,426  | -0,100 | 1,468     | 1,101     | 0,232                  |
| Среднее       | 24,00                      | 33,94  | 31,57  | 2,37   | 46,923  | 47,012  | -0,089 | 1,184     | 0,751     | 0,192                  |
| Итого         | 336,00                     |        |        |        | 656,916 | 658,169 | -1,253 |           |           | 2,694                  |

Показания счетчиков:

| Дата и время | Мтс, т    | Q, Гкал |
|--------------|-----------|---------|
| 05.11.2025   | -3019,081 | 576,781 |
| 18.11.2025   | -3020,334 | 579,476 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

**Потребитель:** МБОУ ООШ №22 им. П.И. Державина  
**Адрес:** с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11

**Тип прибора:** КАРАТ-307  
**Номер прибора:** 40624018

| Дата           | Теплосистема 1 - отопление |              |              |             |                |                |               |             |             | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|
|                | ВР, ч                      | t1, °C       | t2, °C       | dt, °C      | M1, т          | M2, т          | Mтс, т        | P1, кг/м³   | P2, кг/м³   |                        |
| 05.11.2025 23  | 24,00                      | 11,01        | 10,85        | 0,16        | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 6,12        | 5,61        | 0,000                  |
| 06.11.2025 23  | 24,00                      | 11,03        | 10,90        | 0,12        | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 6,12        | 5,61        | 0,000                  |
| 07.11.2025 23  | 24,00                      | 10,94        | 10,77        | 0,16        | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 6,12        | 5,61        | 0,000                  |
| 08.11.2025 23  | 24,00                      | 11,73        | 11,60        | 0,13        | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 6,12        | 5,61        | 0,000                  |
| 09.11.2025 23  | 24,00                      | 11,31        | 11,35        | -0,04       | 0,080          | 0,190          | -0,110        | 6,12        | 5,61        | -0,000                 |
| 10.11.2025 23  | 24,00                      | 19,91        | 19,73        | 0,18        | 9,103          | 9,176          | -0,074        | 6,12        | 5,61        | 0,026                  |
| 11.11.2025 23  | 24,00                      | 57,85        | 55,62        | 2,23        | 56,794         | 56,949         | -0,156        | 6,12        | 5,61        | 0,127                  |
| 12.11.2025 23  | 24,00                      | 43,01        | 41,60        | 1,41        | 41,591         | 42,016         | -0,425        | 6,12        | 5,61        | 0,064                  |
| 13.11.2025 23  | 24,00                      | 41,80        | 40,44        | 1,36        | 58,426         | 58,816         | -0,390        | 6,12        | 5,61        | 0,079                  |
| 14.11.2025 23  | 24,00                      | 47,82        | 45,11        | 2,71        | 55,514         | 55,800         | -0,286        | 6,12        | 5,61        | 0,151                  |
| 15.11.2025 23  | 24,00                      | 52,10        | 48,94        | 3,16        | 55,344         | 55,626         | -0,281        | 6,12        | 5,61        | 0,175                  |
| 16.11.2025 23  | 24,00                      | 47,69        | 45,04        | 2,65        | 55,341         | 55,665         | -0,324        | 6,12        | 5,61        | 0,147                  |
| 17.11.2025 23  | 24,00                      | 51,01        | 47,89        | 3,12        | 55,256         | 55,565         | -0,309        | 6,12        | 5,61        | 0,173                  |
| 18.11.2025 23  | 24,00                      | 43,77        | 41,75        | 2,02        | 55,769         | 55,888         | -0,118        | 6,12        | 5,61        | 0,113                  |
| <b>Среднее</b> | <b>24,00</b>               | <b>32,93</b> | <b>31,54</b> | <b>1,38</b> | <b>31,658</b>  | <b>31,835</b>  | <b>-0,177</b> | <b>6,12</b> | <b>5,61</b> | <b>0,075</b>           |
| <b>Итого</b>   | <b>336,00</b>              |              |              |             | <b>443,217</b> | <b>445,690</b> | <b>-2,473</b> |             |             | <b>1,054</b>           |

**Показания счетчиков:**

| Дата и время | M1, т    | M2, т    | Wтс, Гкал |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 05.11.2025   | 5519,635 | 5536,999 | 18,715    |
| 18.11.2025   | 5962,852 | 5982,689 | 19,769    |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru