

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: МБОУ ООШ №22 им. П.И. Державина
Адрес: с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1311102

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	47,52	43,79	3,73	71,783	71,896	-0,113	0,143	0,063	0,268
20.03.2026 23	24,00	41,95	39,15	2,80	72,034	72,112	-0,078	0,146	0,066	0,203
21.03.2026 23	24,00	37,68	35,41	2,27	57,210	57,288	-0,078	0,138	0,081	0,191
22.03.2026 23	24,00	45,18	41,89	3,29	71,368	71,465	-0,096	0,144	0,066	0,237
23.03.2026 23	24,00	47,04	43,34	3,70	81,949	82,079	-0,130	0,142	0,065	0,306
24.03.2026 23	24,00	43,79	40,58	3,21	81,300	81,406	-0,106	0,147	0,071	0,264
25.03.2026 23	24,00	45,21	41,55	3,66	82,599	82,724	-0,124	0,161	0,085	0,305
26.03.2026 23	24,00	47,72	43,54	4,18	83,281	83,430	-0,149	0,160	0,086	0,350
27.03.2026 23	24,00	48,55	44,72	3,83	82,987	83,128	-0,140	0,151	0,076	0,320
28.03.2026 23	24,00	33,47	31,58	1,89	46,746	46,801	-0,055	0,109	0,064	0,141
29.03.2026 23	23,00	35,82	33,73	2,09	63,422	63,491	-0,069	0,148	0,085	0,182
30.03.2026 23	24,00	44,95	41,54	3,41	83,315	83,431	-0,116	0,157	0,081	0,286
31.03.2026 23	24,00	48,59	44,60	3,99	83,440	83,584	-0,144	0,149	0,072	0,335
01.04.2026 23	24,00	34,49	32,60	1,89	61,089	61,154	-0,066	0,104	0,048	0,163
02.04.2026 23	24,00	39,06	36,14	2,92	70,692	70,797	-0,105	0,139	0,071	0,262
03.04.2026 23	24,00	34,20	30,66	3,54	39,978	40,034	-0,055	0,089	0,051	0,139
04.04.2026 23	24,00	38,12	35,49	2,63	65,447	65,528	-0,081	0,137	0,065	0,207
05.04.2026 23	24,00	29,00	27,81	1,19	42,890	42,921	-0,031	0,095	0,052	0,089
06.04.2026 23	24,00	41,99	38,47	3,52	66,087	66,193	-0,106	0,163	0,078	0,261
07.04.2026 23	24,00	43,55	40,15	3,40	72,536	72,635	-0,099	0,146	0,057	0,250
08.04.2026 23	24,00	46,81	42,67	4,14	77,162	77,296	-0,134	0,151	0,065	0,320
09.04.2026 23	24,00	44,23	40,71	3,52	82,725	82,844	-0,119	0,153	0,064	0,294
10.04.2026 23	24,00	43,54	39,99	3,55	82,888	83,008	-0,120	0,163	0,077	0,299
11.04.2026 23	24,00	40,05	37,44	2,61	82,049	82,130	-0,081	0,132	0,051	0,217
12.04.2026 23	24,00	44,19	40,89	3,30	83,088	83,199	-0,111	0,153	0,069	0,276
13.04.2026 23	24,00	39,25	36,57	2,68	80,806	80,888	-0,082	0,129	0,052	0,221
14.04.2026 23	24,00	42,14	38,89	3,25	82,460	82,565	-0,105	0,154	0,075	0,271
15.04.2026 23	24,00	44,78	41,14	3,64	83,281	83,406	-0,125	0,152	0,072	0,306
16.04.2026 23	24,00	43,82	40,69	3,13	82,885	82,991	-0,105	0,139	0,060	0,262
17.04.2026 23	24,00	28,98	28,38	0,60	25,945	25,976	-0,031	0,079	0,059	0,078
18.04.2026 23	24,00	13,93	14,68	-0,75	0,000	0,000	0,000	0,073	0,065	0,000
Среднее	23,97	40,63	37,70	2,93	69,143	69,239	-0,095	0,137	0,067	0,236
Итого	743,00				2143,442	2146,398	-2,955			7,302

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.03.2026	-3034,460	612,428
18.04.2026	-3037,416	619,730

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: МБОУ ООШ №22 им. П.И. Державина
Адрес: с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11

Тип прибора: КАРАТ-307
Номер прибора: 40624018

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	46,54	43,24	3,30	54,870	54,880	-0,010	0,60	0,55	0,181
20.03.2026 23	24,00	41,16	38,71	2,45	54,877	54,842	0,035	0,60	0,55	0,135
21.03.2026 23	24,00	36,61	33,39	3,22	41,986	42,016	-0,030	0,60	0,55	0,121
22.03.2026 23	24,00	44,16	41,31	2,85	55,364	55,391	-0,027	0,60	0,55	0,158
23.03.2026 23	24,00	46,01	42,80	3,21	55,120	55,168	-0,048	0,60	0,55	0,177
24.03.2026 23	24,00	42,70	40,03	2,67	54,961	54,982	-0,021	0,60	0,55	0,147
25.03.2026 23	24,00	44,25	41,24	3,01	54,718	54,718	-0,000	0,60	0,55	0,165
26.03.2026 23	24,00	46,69	43,26	3,43	54,520	54,602	-0,082	0,60	0,55	0,187
27.03.2026 23	24,00	47,82	44,24	3,58	54,469	54,536	-0,068	0,60	0,55	0,195
28.03.2026 23	24,00	32,02	29,91	2,10	31,347	31,338	0,009	0,60	0,55	0,077
29.03.2026 23	24,00	34,78	32,47	2,31	44,278	44,242	0,036	0,60	0,55	0,113
30.03.2026 23	24,00	44,45	41,41	3,04	54,674	54,685	-0,011	0,60	0,55	0,166
31.03.2026 23	24,00	47,59	44,11	3,48	54,499	54,553	-0,054	0,60	0,55	0,190
01.04.2026 23	24,00	31,53	29,64	1,89	39,650	39,609	0,040	0,60	0,55	0,071
02.04.2026 23	24,00	39,24	36,27	2,98	48,829	48,817	0,012	0,60	0,55	0,140
03.04.2026 23	24,00	30,55	28,29	2,26	23,843	23,812	0,031	0,60	0,55	0,070
04.04.2026 23	24,00	37,86	35,32	2,54	50,156	50,309	-0,153	0,60	0,55	0,135
05.04.2026 23	24,00	27,24	25,95	1,29	29,164	29,140	0,024	0,60	0,55	0,046
06.04.2026 23	24,00	42,22	39,22	3,01	52,007	51,986	0,021	0,60	0,55	0,162
07.04.2026 23	24,00	42,57	39,79	2,78	54,923	54,857	0,066	0,60	0,55	0,153
08.04.2026 23	24,00	45,19	41,98	3,21	54,803	54,799	0,004	0,60	0,55	0,176
09.04.2026 23	24,00	42,62	39,77	2,85	54,851	54,629	0,223	0,60	0,55	0,156
10.04.2026 23	24,00	43,14	40,13	3,00	54,750	54,550	0,200	0,60	0,55	0,165
11.04.2026 23	24,00	39,01	36,70	2,31	54,895	54,646	0,250	0,60	0,55	0,127
12.04.2026 23	24,00	43,08	40,24	2,84	54,795	54,552	0,243	0,60	0,55	0,156
13.04.2026 23	24,00	37,57	35,51	2,06	54,803	54,578	0,225	0,60	0,55	0,113
14.04.2026 23	24,00	41,46	38,69	2,77	54,712	54,544	0,167	0,60	0,55	0,152
15.04.2026 23	24,00	43,54	40,63	2,91	54,683	54,641	0,042	0,60	0,55	0,160
16.04.2026 23	24,00	42,77	40,05	2,73	54,672	54,496	0,176	0,60	0,55	0,150
17.04.2026 23	24,00	28,43	27,00	1,43	15,211	15,139	0,072	0,60	0,55	0,042
18.04.2026 23	24,00	12,39	11,99	0,40	0,000	0,000	0,000	0,60	0,55	0,000
Среднее	24,00	39,52	36,88	2,64	47,498	47,453	0,044	0,60	0,55	0,135
Итого	744,00				1472,426	1471,057	1,369			4,186

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
19.03.2026	12371,276	12382,952	40,977
18.04.2026	13843,702	13854,008	45,164

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru