

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Цыпка, ул. Лесная, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 106083

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.11.2025 23	9,63	35,79	32,30	3,50	18,680	17,220	1,460	6,000	5,500	0,064
15.11.2025 23	24,00	48,24	43,05	5,20	21,640	19,970	1,670	6,000	5,500	0,107
16.11.2025 23	24,00	11,43	11,90	-0,46	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000
17.11.2025 23	24,00	27,06	24,24	2,82	18,240	17,240	1,000	6,000	5,500	0,048
18.11.2025 23	24,00	44,41	38,41	6,00	48,190	44,000	4,190	6,000	5,500	0,286
Среднее	7,55	33,39	29,98	3,41	21,350	7,031	0,594	2,143	1,964	0,036
Итого	105,63				106,750	98,440	8,310			0,505

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	-	-	-
18.11.2025	106,750	98,440	0,505

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru