

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Цыпка, ул. Лесная, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 106083

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	50,49	41,97	8,52	38,230	34,540	3,690	6,000	5,500	0,323
20.11.2025 23	24,00	43,94	37,28	6,66	33,420	29,480	3,940	6,000	5,500	0,223
21.11.2025 23	24,00	39,24	32,59	6,65	28,660	24,740	3,920	6,000	5,500	0,189
22.11.2025 23	24,00	45,44	37,43	8,00	25,730	22,820	2,910	6,000	5,500	0,205
23.11.2025 23	24,00	46,65	37,06	9,59	13,080	13,290	-0,210	6,000	5,500	0,117
24.11.2025 23	24,00	47,73	36,87	10,86	30,380	27,060	3,320	6,000	5,500	0,326
25.11.2025 23	24,00	46,91	37,18	9,73	29,730	26,760	2,970	6,000	5,500	0,286
26.11.2025 23	24,00	43,10	33,93	9,16	30,170	27,450	2,720	6,000	5,500	0,274
27.11.2025 23	24,00	45,77	35,38	10,39	30,160	26,880	3,280	6,000	5,500	0,310
28.11.2025 23	24,00	40,32	32,24	8,08	29,580	26,450	3,130	6,000	5,500	0,237
29.11.2025 23	24,00	31,11	27,45	3,66	15,900	13,160	2,740	6,000	5,500	0,068
30.11.2025 23	24,00	40,14	33,55	6,59	38,590	33,800	4,790	6,000	5,500	0,253
01.12.2025 23	24,00	45,82	37,17	8,65	32,350	27,980	4,370	6,000	5,500	0,277
02.12.2025 23	24,00	46,89	36,91	9,99	30,310	25,530	4,780	6,000	5,500	0,299
03.12.2025 23	24,00	47,68	36,95	10,73	30,100	26,040	4,060	6,000	5,500	0,319
04.12.2025 23	24,00	45,92	35,49	10,44	29,940	25,680	4,260	6,000	5,500	0,309
05.12.2025 23	24,00	51,48	37,98	13,50	30,130	25,700	4,430	6,000	5,500	0,401
06.12.2025 23	24,00	45,63	34,82	10,81	29,740	25,340	4,400	6,000	5,500	0,318
07.12.2025 23	24,00	40,83	31,40	9,43	29,340	25,230	4,110	6,000	5,500	0,274
08.12.2025 23	24,00	53,35	38,74	14,61	30,190	25,520	4,670	6,000	5,500	0,435
09.12.2025 23	24,00	49,80	36,94	12,86	29,620	25,200	4,420	6,000	5,500	0,376
10.12.2025 23	24,00	52,07	38,07	14,00	29,120	25,160	3,960	6,000	5,500	0,402
11.12.2025 23	24,00	51,24	37,96	13,29	29,850	25,500	4,350	6,000	5,500	0,391
12.12.2025 23	24,00	53,19	38,96	14,24	29,960	25,370	4,590	6,000	5,500	0,420
13.12.2025 23	24,00	50,48	37,47	13,01	29,630	25,100	4,530	6,000	5,500	0,380
14.12.2025 23	24,00	48,80	36,11	12,69	28,870	24,700	4,170	6,000	5,500	0,361
15.12.2025 23	24,00	45,57	33,75	11,82	26,440	22,880	3,560	6,000	5,500	0,306
16.12.2025 23	24,00	41,94	32,54	9,40	20,840	17,110	3,730	6,000	5,500	0,216
17.12.2025 23	24,00	52,69	39,50	13,19	29,630	24,610	5,020	6,000	5,500	0,388
18.12.2025 23	24,00	51,23	37,42	13,81	26,300	22,030	4,270	6,000	5,500	0,360
Среднее	24,00	46,51	36,04	10,48	28,866	25,037	3,829	6,000	5,500	0,301
Итого	720,00				865,990	751,110	114,880			9,043

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.11.2025	106,750	98,440	0,505
18.12.2025	972,740	849,550	9,548

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru