

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Цыпка, ул. Лесная, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 106083

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	45,16	37,78	7,38	43,380	33,920	9,460	0,588	0,539	0,317
20.03.2026 23	24,00	42,92	36,36	6,56	38,080	27,910	10,170	0,588	0,539	0,247
21.03.2026 23	24,00	47,18	37,91	9,27	36,770	26,280	10,490	0,588	0,539	0,336
22.03.2026 23	24,00	43,18	35,38	7,80	36,690	25,630	11,060	0,588	0,539	0,283
23.03.2026 23	24,00	44,14	35,94	8,20	36,570	25,550	11,020	0,588	0,539	0,297
24.03.2026 23	24,00	43,05	35,38	7,68	36,170	25,670	10,500	0,588	0,539	0,276
25.03.2026 23	24,00	46,74	37,16	9,58	36,300	24,910	11,390	0,588	0,539	0,343
26.03.2026 23	24,00	42,74	34,70	8,04	36,040	24,340	11,700	0,588	0,539	0,287
27.03.2026 23	24,00	43,79	35,57	8,22	36,010	24,690	11,320	0,588	0,539	0,293
28.03.2026 23	24,00	45,12	36,40	8,72	36,010	24,570	11,440	0,588	0,539	0,311
29.03.2026 23	24,00	39,57	33,22	6,34	35,660	24,540	11,120	0,588	0,539	0,225
30.03.2026 23	24,00	42,49	34,69	7,80	35,890	23,940	11,950	0,588	0,539	0,277
31.03.2026 23	24,00	41,61	34,32	7,29	35,890	24,170	11,720	0,588	0,539	0,259
01.04.2026 23	24,00	40,54	33,50	7,04	35,740	24,410	11,330	0,588	0,539	0,250
02.04.2026 23	24,00	40,41	33,44	6,97	35,130	25,780	9,350	0,588	0,539	0,244
03.04.2026 23	24,00	37,00	32,30	4,71	34,520	26,850	7,670	0,588	0,539	0,160
04.04.2026 23	24,00	35,05	31,44	3,62	20,750	16,310	4,440	0,588	0,539	0,075
05.04.2026 23	24,00	36,35	32,44	3,91	9,040	7,410	1,630	0,588	0,539	0,033
06.04.2026 23	24,00	26,93	17,67	9,25	1,300	0,220	1,080	0,588	0,539	0,015
07.04.2026 23	24,00	15,62	15,56	0,06	0,260	0,090	0,170	0,588	0,539	0,000
08.04.2026 23	24,00	5,37	4,64	0,73	0,540	0,000	0,540	0,588	0,539	0,001
09.04.2026 23	24,00	7,46	7,51	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
10.04.2026 23	24,00	14,36	6,45	7,91	0,010	0,000	0,010	0,588	0,539	0,000
11.04.2026 23	24,00	6,62	7,15	-0,53	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
12.04.2026 23	24,00	8,73	8,87	-0,14	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
13.04.2026 23	24,00	7,80	7,97	-0,17	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
14.04.2026 23	24,00	7,73	7,95	-0,22	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
15.04.2026 23	24,00	6,93	7,21	-0,28	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
16.04.2026 23	24,00	10,54	12,27	-1,74	0,310	0,820	-0,510	0,588	0,539	-0,000
17.04.2026 23	24,00	7,38	12,31	-4,93	0,080	0,820	-0,740	0,588	0,539	-0,000
18.04.2026 23	24,00	11,13	11,24	-0,10	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	28,83	24,35	4,48	19,908	14,156	5,752	0,588	0,539	0,146
Итого	744,00				617,140	438,830	178,310			4,527

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.03.2026	3170,780	2557,930	39,959
18.04.2026	3787,920	2996,760	44,486

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru