

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 34 блок 2

Заводской номер 00000247

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x85C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/02/26	71,32	54,39	16,93	86,01	83,05	83,38	83,05	0,00	6,60	4,13	1,410	24	0	
22/02/26	70,72	55,33	15,39	96,84	93,45	93,68	93,45	0,00	6,58	4,13	1,442	24	0	
23/02/26	73,76	57,22	16,54	96,91	93,42	93,78	93,42	0,00	6,57	4,12	1,549	24	0	
24/02/26	72,34	56,30	16,04	96,49	93,09	93,35	93,09	0,00	6,56	4,13	1,497	24	0	
25/02/26	72,59	56,32	16,27	96,31	92,78	93,06	92,78	0,00	6,55	4,13	1,511	24	0	
26/02/26	74,28	57,22	17,06	96,22	92,66	93,05	92,66	0,00	6,55	4,13	1,585	24	0	
27/02/26	74,91	57,80	17,11	98,39	94,77	95,10	94,77	0,00	6,68	4,14	1,626	24	0	
28/02/26	74,94	57,82	17,12	98,77	95,14	95,42	95,14	0,00	6,70	4,14	1,633	24	0	
01/03/26	74,29	57,58	16,71	98,60	94,88	95,14	94,88	0,00	6,69	4,15	1,589	24	0	
02/03/26	62,77	50,14	12,63	97,44	95,05	92,85	92,24	2,81	6,67	4,16	1,207	24	0	*
03/03/26	72,72	56,38	16,34	97,37	95,04	92,25	90,83	4,21	6,67	4,14	1,556	24	0	*
04/03/26	75,52	58,04	17,48	97,51	94,95	92,36	90,99	3,96	6,67	4,14	1,665	24	0	*
05/03/26	74,87	57,54	17,33	97,23	94,84	92,10	90,66	4,18	6,67	4,15	1,649	24	0	*
06/03/26	75,05	57,69	17,36	97,00	94,60	91,84	90,40	4,20	6,67	4,15	1,647	24	0	*
07/03/26	75,97	58,23	17,74	97,04	94,62	91,90	90,46	4,16	6,65	4,14	1,682	24	0	*
08/03/26	74,99	57,51	17,48	97,00	94,60	91,78	90,34	4,26	6,65	4,14	1,657	24	0	*
09/03/26	75,26	57,65	17,61	96,82	94,42	91,61	90,17	4,25	6,64	4,14	1,666	24	0	*
10/03/26	74,98	57,57	17,41	96,86	94,46	91,62	90,18	4,28	6,64	4,14	1,647	24	0	*
11/03/26	74,13	57,20	16,93	96,68	94,31	91,42	90,01	4,30	6,62	4,12	1,601	24	0	*
12/03/26	74,94	58,24	16,70	100,30	97,74	95,00	93,58	4,16	6,79	4,15	1,638	24	0	*
13/03/26	73,97	57,68	16,29	100,54	97,38	95,55	94,82	2,56	6,84	4,15	1,591	24	0	*
14/03/26	72,27	56,69	15,58	99,71	97,34	94,65	93,21	4,13	6,80	4,15	1,521	24	0	*
15/03/26	70,55	55,69	14,86	98,95	96,63	93,97	92,71	3,92	6,77	4,15	1,443	24	0	*
16/03/26	73,04	56,10	16,94	88,28	85,76	83,92	83,11	2,65	6,18	4,08	1,455	24	0	*
17/03/26	73,19	54,56	18,63	77,33	74,49	73,45	73,45	1,04	5,64	4,04	1,387	24	0	*
18/03/26	72,59	56,47	16,12	94,76	92,11	90,04	89,12	2,99	6,55	4,12	1,489	24	0	*
19/03/26	68,25	53,86	14,39	94,52	92,30	89,74	88,73	3,57	6,54	4,13	1,333	24	0	*
20/03/26	63,74	50,19	13,55	63,99	62,72	60,78	60,13	2,59	5,14	3,66	0,849	24	0	*
Итого:				2653,87	2576,60	2532,79	2508,38	68,22			42,525	672	0	*
Средние:	72,78	56,34	16,44						6,55	4,12				

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3648ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации