

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/03/26г.-18/04/26г.

Абонент: г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 34 блок 2

Заводской номер 00000247

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хF85C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/03/26	69,77	49,23	20,54	56,69	55,16	53,76	53,38	1,78	5,10	3,91	1,136	24	0	*
22/03/26	70,87	49,70	21,17	57,65	56,30	54,50	53,82	2,48	5,45	4,06	1,194	24	0	*
23/03/26	72,35	48,17	24,18	48,03	46,57	45,57	45,33	1,24	5,45	4,06	1,124	24	0	*
24/03/26	71,79	43,06	28,73	35,58	34,35	34,19	34,35	0,00	5,45	4,06	0,988	24	0	
25/03/26	71,57	42,73	28,84	35,45	34,16	34,09	34,16	0,00	5,44	4,05	0,982	24	0	
26/03/26	70,49	42,25	28,24	35,27	34,06	33,96	34,06	0,00	5,44	4,06	0,960	24	0	
27/03/26	71,84	42,68	29,16	35,28	34,04	33,95	34,04	0,00	5,42	4,04	0,993	24	0	
28/03/26	70,17	42,69	27,48	35,94	34,62	34,50	34,62	0,00	5,47	4,05	0,951	24	0	
29/03/26	69,96	42,37	27,59	35,33	34,13	34,03	34,13	0,00	5,42	4,04	0,942	24	0	
30/03/26	70,22	42,46	27,76	35,40	34,18	34,02	34,18	0,00	5,42	4,05	0,950	24	0	
31/03/26	71,28	43,82	27,46	38,33	36,92	36,79	36,92	0,00	5,67	4,06	1,013	24	0	
01/04/26	70,21	44,00	26,21	39,28	37,87	37,62	37,71	0,16	5,76	4,06	0,992	24	0	*
02/04/26	69,60	43,80	25,80	38,82	37,42	37,29	37,42	0,00	5,71	4,05	0,965	24	0	
03/04/26	69,58	44,18	25,40	38,51	37,19	37,00	37,19	0,00	5,68	4,05	0,945	24	0	
04/04/26	69,59	43,47	26,12	38,28	36,91	36,75	36,91	0,00	5,67	4,06	0,964	24	0	
05/04/26	71,19	44,41	26,78	38,43	37,04	36,90	37,04	0,00	5,66	4,04	0,992	24	0	
06/04/26	70,10	44,27	25,83	39,19	37,73	37,59	37,73	0,00	5,74	4,05	0,976	24	0	
07/04/26	70,53	44,23	26,30	38,99	37,58	37,43	37,58	0,00	5,73	4,06	0,987	24	0	
08/04/26	72,97	48,10	24,87	48,94	47,29	46,71	46,62	0,67	5,71	4,06	1,173	24	0	*
09/04/26	74,79	54,69	20,10	76,38	74,10	72,36	71,76	2,34	5,68	4,06	1,494	24	0	*
10/04/26	73,22	54,00	19,22	76,01	74,06	71,92	71,08	2,98	5,68	4,07	1,426	24	0	*
11/04/26	73,69	54,52	19,17	76,25	74,29	72,06	71,16	3,13	5,69	4,07	1,425	24	0	*
12/04/26	71,21	53,15	18,06	76,03	74,30	71,86	70,91	3,39	5,69	4,07	1,343	24	0	*
13/04/26	68,20	51,21	16,99	71,63	70,05	67,66	66,85	3,20	5,46	3,93	1,189	24	0	*
14/04/26	70,61	52,44	18,17	74,62	72,84	70,77	69,95	2,89	5,63	4,07	1,323	24	0	*
15/04/26	71,23	53,03	18,20	74,55	72,88	70,68	69,73	3,15	5,64	4,07	1,328	24	0	*
16/04/26	58,44	44,90	13,54	19,57	19,27	18,51	18,34	0,93	4,44	2,78	0,260	24	0	*
17/04/26	25,16	25,75	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	4,45	0,000	24	0	*
18/04/26	25,67	26,84	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	3,27	0,000	24	0	*
Итого:				1314,43	1275,31	1252,47	1246,97	28,34			29,015	696	0	*
Средние:	67,46	45,38	22,08						5,56	3,99				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/03/2624:00	16983,27	16526,61	16129,29	15912,48	614,13	216,454	3583	4
18/04/2624:00	18297,70	17801,92	17381,76	17159,45	642,47	245,469	4279	4
Итого:	1314,43	1275,31	1252,47	1246,97	28,34	29,015	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4295ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации