

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 6

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11796

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,19	43,44	11,75	83,002	82,739	0,263	0,581	0,447	0,974	0,972
22.03.2026 23	24,00	55,59	43,77	11,83	83,751	83,477	0,274	0,578	0,442	0,989	0,987
23.03.2026 23	24,00	55,45	43,61	11,84	83,923	83,652	0,270	0,570	0,433	0,992	0,990
24.03.2026 23	24,00	54,90	43,26	11,64	83,862	83,604	0,257	0,573	0,437	0,975	0,974
25.03.2026 23	24,00	53,08	41,06	12,02	39,636	39,565	0,071	0,399	0,313	0,498	0,476
26.03.2026 23	24,00	52,06	40,61	11,44	52,273	52,264	0,008	0,551	0,429	0,612	0,598
27.03.2026 23	24,00	54,86	43,14	11,73	85,504	85,225	0,279	0,589	0,446	1,004	0,999
28.03.2026 23	24,00	54,40	42,73	11,67	82,803	82,554	0,249	0,589	0,456	0,966	0,963
29.03.2026 23	24,00	55,19	43,56	11,63	85,690	85,415	0,275	0,590	0,447	0,998	0,994
30.03.2026 23	24,00	55,16	43,45	11,71	84,359	84,093	0,266	0,588	0,451	0,987	0,984
31.03.2026 23	24,00	54,30	42,82	11,48	83,425	83,190	0,236	0,582	0,447	0,957	0,955
01.04.2026 23	24,00	54,87	43,37	11,50	85,953	85,682	0,271	0,585	0,440	0,987	0,986
02.04.2026 23	24,00	50,77	41,05	9,72	45,722	45,735	-0,013	0,566	0,442	0,490	0,444
03.04.2026 23	24,00	53,26	42,79	10,47	89,619	89,387	0,233	0,584	0,426	0,942	0,936
04.04.2026 23	24,00	52,83	42,39	10,44	87,555	87,346	0,209	0,578	0,429	0,915	0,912
05.04.2026 23	24,00	52,82	42,58	10,24	90,141	89,920	0,221	0,585	0,425	0,924	0,921
06.04.2026 23	24,00	49,60	40,30	9,30	49,790	49,836	-0,047	0,550	0,428	0,498	0,464
07.04.2026 23	24,00	49,56	40,09	9,47	85,332	85,298	0,034	0,577	0,430	0,818	0,808
08.04.2026 23	24,00	52,08	40,74	11,34	81,029	80,904	0,125	0,576	0,450	0,911	0,917
09.04.2026 23	24,00	54,72	42,04	12,68	77,808	77,579	0,228	0,571	0,455	0,990	0,984
10.04.2026 23	24,00	53,16	41,42	11,74	79,923	79,734	0,190	0,590	0,467	0,939	0,936
11.04.2026 23	24,00	53,26	41,23	12,03	77,771	77,594	0,177	0,570	0,453	0,932	0,933
12.04.2026 23	24,00	55,55	43,11	12,45	81,736	81,474	0,262	0,605	0,476	1,018	1,014
13.04.2026 23	23,42	52,36	41,55	10,82	72,828	72,678	0,150	0,597	0,472	0,830	0,786
14.04.2026 23	24,00	53,64	42,01	11,62	81,732	81,512	0,220	0,577	0,448	0,949	0,947
15.04.2026 23	24,00	53,33	41,92	11,40	81,309	81,071	0,238	0,582	0,447	0,929	0,924
16.04.2026 23	24,00	51,22	39,79	11,43	55,894	55,912	-0,018	0,547	0,436	0,640	0,639
17.04.2026 23	24,00	51,56	40,28	11,27	35,597	35,675	-0,078	0,544	0,431	0,398	0,402
18.04.2026 23	24,00	20,98	20,22	0,76	0,000	0,007	-0,007	0,143	0,172	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	20,17	18,41	1,76	0,000	0,000	0,000	0,132	0,141	0,000	0,000
Среднее	23,98	51,20	40,56	10,64	70,266	70,104	0,161	0,542	0,421	0,802	0,795
Итого	719,42				2107,966	2103,124	4,842			24,061	23,847

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	42941,235	42057,734	603,506
20.04.2026	45049,201	44160,858	627,567

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru