

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 6

Номер прибора: 11796

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	54,88	43,33	11,56	14,927	11,258	3,669	6,51	6,53	0,289
22.05.2026 23	24,00	55,14	43,41	11,73	14,793	11,172	3,620	6,54	6,55	0,289
23.05.2026 23	23,60	53,55	41,76	11,79	12,246	9,086	3,160	6,17	6,15	0,242
24.05.2026 23	24,00	53,12	42,12	11,00	15,328	11,061	4,267	6,38	6,43	0,301
25.05.2026 23	24,00	53,10	42,19	10,91	11,835	8,543	3,293	6,19	6,19	0,225
26.05.2026 23	24,00	54,75	43,25	11,50	14,617	11,103	3,513	6,53	6,54	0,280
27.05.2026 23	24,00	54,68	43,12	11,56	14,757	10,895	3,862	6,54	6,58	0,293
28.05.2026 23	24,00	55,18	43,56	11,62	14,569	10,753	3,815	6,53	6,55	0,291
29.05.2026 23	24,00	54,35	43,09	11,26	14,359	10,941	3,417	6,54	6,55	0,270
30.05.2026 23	24,00	53,13	42,25	10,88	15,108	11,139	3,969	6,52	6,54	0,288
31.05.2026 23	24,00	52,65	41,47	11,17	15,379	10,464	4,915	6,43	6,47	0,321
01.06.2026 23	24,00	39,04	34,19	4,85	6,938	5,093	1,845	5,79	5,98	0,084
02.06.2026 23	24,00	16,35	18,72	-2,37	0,677	0,102	0,574	1,61	0,99	0,003
03.06.2026 23	24,00	19,31	18,86	0,45	0,148	0,038	0,110	1,62	0,64	0,001
04.06.2026 23	24,00	19,16	18,96	0,20	0,170	0,044	0,127	0,97	0,49	0,001
05.06.2026 23	21,94	19,01	19,04	-0,03	0,098	0,042	0,056	0,69	0,43	0,001
06.06.2026 23	24,00	19,28	19,38	-0,10	0,146	0,029	0,116	0,69	0,35	0,001
07.06.2026 23	24,00	19,77	19,77	-0,01	0,103	0,028	0,075	0,69	0,39	0,001
08.06.2026 23	24,00	19,75	19,83	-0,08	0,111	0,031	0,080	0,69	0,34	0,001
09.06.2026 23	24,00	20,08	20,01	0,07	0,107	0,067	0,040	0,38	0,13	0,000
10.06.2026 23	24,00	45,75	41,20	4,55	2,900	1,708	1,191	5,81	5,72	0,046
11.06.2026 23	24,00	57,34	48,64	8,69	17,340	12,859	4,480	6,41	6,40	0,316
12.06.2026 23	24,00	58,19	48,04	10,15	18,281	14,673	3,608	6,43	6,43	0,315
13.06.2026 23	24,00	57,48	47,60	9,88	17,776	14,784	2,992	6,44	6,43	0,281
14.06.2026 23	24,00	54,86	45,63	9,23	18,244	14,529	3,715	6,42	6,42	0,296
15.06.2026 23	24,00	55,27	46,15	9,12	18,648	14,319	4,330	6,42	6,41	0,320
16.06.2026 23	24,00	56,18	46,67	9,52	18,039	14,484	3,555	6,43	6,43	0,295
17.06.2026 23	24,00	56,06	46,45	9,61	17,814	14,585	3,229	6,43	6,43	0,282
18.06.2026 23	24,00	55,94	46,66	9,28	18,056	14,549	3,506	6,44	6,44	0,290
19.06.2026 23	24,00	56,79	47,34	9,45	18,208	14,339	3,869	6,43	6,43	0,309
20.06.2026 23	24,00	55,02	46,16	8,86	18,013	14,612	3,401	6,41	6,41	0,277
Среднее	23,92	45,00	37,70	7,30	11,282	8,624	2,658	4,97	4,86	0,200
Итого	741,54				349,731	267,332	82,398			6,211

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	180,660	132,023	0,000	3,561
20.06.2026	183,879	145,639	82,398	3,031

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru