

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 6

Номер прибора: 11796

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	57,21	47,49	9,72	16,676	13,447	3,229	6,40	6,39	0,276
22.07.2026 23	23,29	55,84	47,12	8,72	12,697	8,943	3,754	6,05	6,02	0,251
23.07.2026 23	24,00	57,73	48,58	9,15	17,522	14,457	3,065	6,41	6,41	0,272
24.07.2026 23	24,00	56,84	47,98	8,85	17,516	14,457	3,059	6,13	6,11	0,265
25.07.2026 23	24,00	56,95	48,03	8,92	17,831	14,259	3,572	6,36	6,36	0,288
26.07.2026 23	24,00	55,58	47,07	8,51	17,934	14,443	3,491	6,33	6,34	0,277
27.07.2026 23	24,00	54,33	45,63	8,70	14,168	10,623	3,545	6,05	6,11	0,245
28.07.2026 23	24,00	55,78	46,80	8,98	17,127	14,060	3,067	6,34	6,34	0,261
29.07.2026 23	24,00	54,69	45,96	8,73	17,192	13,744	3,448	6,36	6,36	0,269
30.07.2026 23	24,00	54,72	45,86	8,86	17,238	13,776	3,462	6,38	6,37	0,271
31.07.2026 23	24,00	54,52	45,80	8,72	17,145	13,716	3,429	6,37	6,37	0,266
01.08.2026 23	24,00	55,19	46,37	8,82	17,387	13,449	3,939	6,35	6,35	0,290
02.08.2026 23	24,00	55,59	46,79	8,81	17,164	13,700	3,465	6,37	6,37	0,273
03.08.2026 23	24,00	55,64	46,92	8,71	17,456	13,833	3,623	6,39	6,39	0,279
04.08.2026 23	24,00	55,24	47,00	8,24	17,588	14,422	3,166	6,41	6,40	0,256
05.08.2026 23	24,00	54,94	46,77	8,18	17,601	14,476	3,125	6,42	6,41	0,253
06.08.2026 23	24,00	55,00	46,83	8,17	17,724	14,494	3,230	6,42	6,41	0,258
07.08.2026 23	24,00	55,01	46,93	8,08	17,747	14,449	3,298	6,51	6,49	0,259
08.08.2026 23	24,00	55,05	46,51	8,53	16,844	13,554	3,290	6,51	6,50	0,258
09.08.2026 23	24,00	55,22	46,66	8,56	16,727	13,575	3,152	6,48	6,48	0,253
10.08.2026 23	24,00	55,22	46,59	8,63	16,757	13,588	3,169	6,28	6,30	0,254
11.08.2026 23	23,35	52,36	44,28	8,07	12,082	9,019	3,062	6,53	6,53	0,204
12.08.2026 23	24,00	54,43	45,80	8,63	16,610	13,085	3,525	6,56	6,56	0,264
13.08.2026 23	24,00	54,17	45,63	8,54	16,405	13,072	3,333	6,65	6,64	0,253
14.08.2026 23	24,00	52,75	44,55	8,20	16,535	12,845	3,690	6,60	6,61	0,258
15.08.2026 23	24,00	52,88	44,51	8,38	16,418	12,805	3,614	6,61	6,61	0,258
16.08.2026 23	24,00	54,06	45,42	8,64	16,980	12,543	4,437	6,56	6,58	0,298
17.08.2026 23	24,00	53,74	45,24	8,51	16,267	12,816	3,451	6,60	6,60	0,255
18.08.2026 23	24,00	53,09	44,79	8,30	16,570	12,788	3,783	6,58	6,59	0,265
19.08.2026 23	24,00	52,44	44,47	7,97	16,336	12,897	3,439	6,58	6,58	0,245
20.08.2026 23	24,00	47,07	40,68	6,40	16,389	12,887	3,502	6,56	6,56	0,211
Среднее	23,96	54,62	46,10	8,52	16,666	13,233	3,433	6,42	6,42	0,261
Итого	742,63				516,633	410,218	106,415			8,085

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	706,278	563,092	0,000	11,580
20.08.2026	1222,910	973,310	106,415	19,665

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru