

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	55,97	44,65	11,32	16,755	13,214	3,541	4,301	6,537	0,304
22.10.2025 23	20,58	56,13	44,58	11,55	12,531	10,496	2,035	4,408	5,623	0,210
23.10.2025 23	24,00	56,56	45,27	11,29	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
24.10.2025 23	24,00	57,37	46,25	11,12	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
25.10.2025 23	24,00	57,58	44,64	12,94	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
26.10.2025 23	24,00	54,65	44,27	10,38	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
27.10.2025 23	24,00	56,70	45,59	11,11	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
28.10.2025 23	24,00	56,49	46,20	10,29	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
29.10.2025 23	24,00	58,91	48,48	10,43	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
30.10.2025 23	24,00	62,05	48,49	13,57	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
31.10.2025 23	24,00	61,09	47,69	13,40	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
01.11.2025 23	24,00	64,53	49,33	15,21	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	65,91	50,25	15,65	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	66,21	50,51	15,70	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	65,16	50,42	14,73	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	64,78	50,48	14,30	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	53,26	43,64	9,63	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	53,70	43,92	9,77	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	55,64	45,00	10,64	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	54,70	44,34	10,36	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	55,55	43,73	11,82	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	39,09	33,37	5,72	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	55,30	44,02	11,28	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	52,41	43,53	8,88	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	52,86	42,72	10,14	0,000	0,000	0,000	4,600	4,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	53,85	44,39	9,46	5,249	4,043	1,206	4,251	6,423	0,090
16.11.2025 23	24,00	52,22	42,71	9,52	16,459	12,774	3,686	4,208	6,528	0,273
17.11.2025 23	24,00	53,32	43,76	9,57	16,975	13,166	3,809	4,222	6,424	0,286
18.11.2025 23	24,00	53,97	44,25	9,71	16,192	13,386	2,806	4,226	6,267	0,247
19.11.2025 23	24,00	53,57	43,92	9,65	16,475	13,484	2,991	4,204	6,341	0,255
20.11.2025 23	24,00	54,47	44,58	9,90	16,503	13,450	3,053	4,229	6,378	0,262
Среднее	23,89	56,58	45,32	11,26	3,779	3,033	0,746	4,511	4,598	0,062
Итого	740,58				117,140	94,013	23,128			1,927

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.10.2025	20220,395	17491,262	284,229
20.11.2025	20337,535	17585,274	286,157

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru