

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	58,05	47,18	10,86	17,088	13,189	3,899	4,258	6,428	0,322
22.03.2026 23	24,00	58,27	47,54	10,72	17,673	13,087	4,586	4,261	6,386	0,353
23.03.2026 23	24,00	58,21	47,40	10,80	17,013	13,392	3,621	4,254	6,410	0,311
24.03.2026 23	24,00	57,74	47,01	10,72	16,843	13,345	3,498	4,239	6,423	0,303
25.03.2026 23	24,00	58,24	47,53	10,71	17,205	13,374	3,831	4,242	6,241	0,320
26.03.2026 23	24,00	57,86	47,15	10,71	17,269	13,573	3,696	4,225	6,383	0,314
27.03.2026 23	24,00	58,29	47,43	10,86	17,067	13,710	3,357	4,237	6,410	0,303
28.03.2026 23	24,00	58,04	47,41	10,63	17,941	13,483	4,457	4,235	6,437	0,349
29.03.2026 23	24,00	58,73	47,92	10,82	17,845	13,532	4,313	4,254	6,353	0,348
30.03.2026 23	24,00	58,57	47,83	10,75	17,180	13,751	3,429	4,250	6,415	0,306
31.03.2026 23	24,00	57,26	47,01	10,25	17,049	13,639	3,410	4,211	6,423	0,295
01.04.2026 23	24,00	58,85	47,75	11,10	17,472	13,569	3,903	4,240	6,420	0,332
02.04.2026 23	23,81	57,59	46,57	11,02	14,345	11,798	2,547	4,210	6,456	0,246
03.04.2026 23	24,00	59,64	48,62	11,01	17,710	13,777	3,933	4,268	6,457	0,339
04.04.2026 23	24,00	58,31	47,92	10,40	17,829	13,820	4,009	4,229	6,418	0,329
05.04.2026 23	24,00	58,95	48,28	10,67	18,291	13,671	4,620	4,231	6,365	0,363
06.04.2026 23	24,00	59,20	48,03	11,17	17,220	13,508	3,711	4,219	6,412	0,325
07.04.2026 23	24,00	54,93	45,57	9,36	16,858	13,472	3,386	4,131	6,383	0,274
08.04.2026 23	24,00	56,53	45,85	10,68	16,884	13,418	3,467	4,149	6,383	0,296
09.04.2026 23	24,00	58,28	47,40	10,88	17,221	13,640	3,581	4,187	6,300	0,315
10.04.2026 23	24,00	57,34	46,55	10,79	17,120	13,470	3,650	4,162	6,403	0,310
11.04.2026 23	24,00	57,27	46,66	10,61	17,791	13,368	4,424	4,153	6,340	0,342
12.04.2026 23	24,00	60,00	48,36	11,64	17,327	13,518	3,809	4,219	6,423	0,338
13.04.2026 23	24,00	56,75	45,89	10,86	16,660	12,688	3,972	4,166	6,311	0,314
14.04.2026 23	24,00	57,89	47,06	10,82	16,785	13,314	3,470	4,157	6,430	0,303
15.04.2026 23	24,00	57,70	46,81	10,88	17,173	13,347	3,826	4,150	6,423	0,320
16.04.2026 23	24,00	57,95	46,81	11,14	16,835	13,473	3,362	4,152	6,094	0,303
17.04.2026 23	24,00	60,40	48,75	11,66	16,967	13,524	3,443	4,211	6,616	0,321
18.04.2026 23	24,00	54,31	44,20	10,10	16,989	13,414	3,575	4,081	6,678	0,287
19.04.2026 23	24,00	53,74	43,38	10,36	18,000	13,218	4,782	4,052	6,612	0,339
20.04.2026 23	24,00	52,70	42,96	9,74	16,845	13,646	3,198	4,017	6,667	0,264
Среднее	23,99	57,66	46,93	10,73	17,177	13,411	3,767	4,195	6,416	0,316
Итого	743,81				532,491	415,726	116,765			9,781

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	22393,730	19199,193	325,217
20.04.2026	22926,221	19614,918	334,998

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru