

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	55,45	44,86	10,59	17,148	13,992	3,156	4,07	6,67	0,284
22.04.2026 23	24,00	55,08	44,58	10,50	18,049	13,853	4,196	4,06	6,65	0,329
23.04.2026 23	24,00	56,29	45,23	11,06	17,613	13,860	3,754	4,08	6,58	0,321
24.04.2026 23	24,00	51,63	42,03	9,60	13,418	9,589	3,829	3,97	6,49	0,248
25.04.2026 23	24,00	51,64	44,78	6,87	14,139	9,888	4,251	3,96	6,51	0,243
26.04.2026 23	24,00	53,15	44,93	8,22	14,031	9,079	4,952	4,00	6,43	0,285
27.04.2026 23	24,00	52,52	44,01	8,51	14,458	9,621	4,837	3,97	6,43	0,283
28.04.2026 23	24,00	52,38	42,37	10,01	16,521	13,040	3,481	3,96	6,55	0,273
29.04.2026 23	24,00	53,19	43,78	9,41	17,907	13,756	4,152	3,98	6,58	0,304
30.04.2026 23	24,00	53,14	43,45	9,70	17,797	14,223	3,573	3,97	6,55	0,286
01.05.2026 23	24,00	52,93	43,35	9,58	17,600	14,189	3,411	3,97	6,59	0,277
02.05.2026 23	24,00	51,99	42,11	9,89	18,365	13,948	4,417	3,93	6,57	0,318
03.05.2026 23	24,00	51,94	42,14	9,80	18,326	14,280	4,046	3,93	6,56	0,304
04.05.2026 23	24,00	52,56	42,61	9,95	18,110	14,278	3,832	3,95	6,59	0,300
05.05.2026 23	24,00	53,09	43,01	10,08	17,630	13,217	4,413	3,96	6,36	0,321
06.05.2026 23	24,00	53,46	43,30	10,16	17,724	13,943	3,780	3,96	6,55	0,300
07.05.2026 23	24,00	53,68	42,93	10,75	16,763	12,575	4,188	3,97	6,52	0,313
08.05.2026 23	24,00	58,11	45,68	12,43	13,683	10,245	3,437	4,04	6,33	0,281
09.05.2026 23	24,00	54,59	44,30	10,29	17,976	14,210	3,767	3,98	6,63	0,309
10.05.2026 23	24,00	54,83	44,70	10,14	18,168	14,124	4,043	3,99	6,63	0,318
11.05.2026 23	24,00	54,93	44,96	9,96	18,309	14,546	3,763	3,99	6,59	0,310
12.05.2026 23	24,00	54,91	44,93	9,98	17,739	14,610	3,130	4,00	6,61	0,280
13.05.2026 23	24,00	54,89	45,13	9,77	18,178	14,558	3,620	4,00	6,63	0,301
14.05.2026 23	24,00	54,86	45,34	9,52	18,351	15,036	3,314	4,00	6,60	0,287
15.05.2026 23	24,00	56,34	45,39	10,95	14,265	11,130	3,134	4,02	6,13	0,259
16.05.2026 23	24,00	53,68	43,90	9,77	17,286	14,213	3,073	3,96	6,58	0,266
17.05.2026 23	24,00	54,60	44,35	10,26	17,514	13,601	3,913	3,98	6,58	0,309
18.05.2026 23	24,00	56,35	45,23	11,12	14,194	11,106	3,088	4,01	6,36	0,260
19.05.2026 23	24,00	54,59	44,17	10,42	16,982	13,281	3,701	3,97	6,59	0,296
20.05.2026 23	24,00	57,79	46,81	10,98	17,352	13,534	3,817	4,03	6,60	0,323
Среднее	24,00	54,15	44,15	10,01	16,853	13,051	3,802	3,99	6,53	0,293
Итого	720,00				505,591	391,523	114,067			8,789

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	22926,221	19614,918	0,000	334,998
20.05.2026	23431,811	20006,442	114,067	343,787

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru