

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м3	V4, м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	57,33	46,57	10,75	16,942	13,412	3,529	4,02	6,60	0,303
22.05.2026 23	24,00	57,54	46,61	10,93	16,594	13,481	3,113	4,02	6,62	0,287
23.05.2026 23	24,00	56,46	45,18	11,28	13,902	11,095	2,806	4,01	6,17	0,254
24.05.2026 23	24,00	55,24	45,10	10,14	17,515	13,439	4,075	3,97	6,48	0,314
25.05.2026 23	21,61	55,14	45,09	10,05	14,062	10,132	3,930	3,96	6,25	0,267
26.05.2026 23	24,00	57,33	46,57	10,76	16,812	13,320	3,492	4,00	6,61	0,301
27.05.2026 23	24,00	57,12	46,38	10,73	16,430	13,401	3,029	4,00	6,63	0,279
28.05.2026 23	24,00	57,54	46,57	10,97	16,521	13,064	3,457	4,01	6,62	0,300
29.05.2026 23	24,00	57,03	46,16	10,87	16,455	13,132	3,323	3,99	6,62	0,291
30.05.2026 23	24,00	55,94	45,54	10,40	17,294	13,456	3,838	3,95	6,61	0,308
31.05.2026 23	24,00	55,46	44,80	10,66	17,450	13,115	4,335	3,94	6,53	0,329
01.06.2026 23	24,00	41,36	36,36	4,99	7,615	6,117	1,498	3,66	6,08	0,084
02.06.2026 23	22,66	17,58	15,72	1,86	0,329	0,227	0,101	3,22	1,17	0,001
03.06.2026 23	24,00	18,83	18,56	0,27	0,183	0,111	0,072	3,24	0,76	0,001
04.06.2026 23	24,00	19,82	20,19	-0,37	0,284	0,090	0,193	3,25	0,63	0,002
05.06.2026 23	24,00	18,93	20,38	-1,45	0,134	0,069	0,066	3,24	0,69	0,000
06.06.2026 23	24,00	19,33	24,28	-4,95	0,098	0,098	-0,000	3,24	0,47	-0,000
07.06.2026 23	24,00	19,61	22,56	-2,94	0,079	0,131	-0,052	3,24	0,53	-0,001
08.06.2026 23	24,00	18,77	19,29	-0,51	0,194	0,083	0,111	3,23	0,48	0,001
09.06.2026 23	24,00	19,67	20,26	-0,58	0,115	0,022	0,093	3,24	0,27	0,001
10.06.2026 23	24,00	40,24	42,50	-2,26	5,543	2,616	2,927	3,58	5,92	0,083
11.06.2026 23	24,00	59,04	53,32	5,71	19,171	15,336	3,835	3,88	6,48	0,268
12.06.2026 23	24,00	59,87	53,81	6,06	17,111	14,022	3,089	3,87	6,46	0,232
13.06.2026 23	24,00	59,23	53,26	5,97	16,927	13,985	2,941	3,84	6,46	0,222
14.06.2026 23	24,00	56,45	50,78	5,67	17,400	13,909	3,491	3,77	6,45	0,237
15.06.2026 23	24,00	56,80	51,30	5,50	17,323	14,083	3,240	3,77	6,44	0,224
16.06.2026 23	24,00	57,84	52,04	5,80	17,035	14,034	3,001	3,78	6,46	0,219
17.06.2026 23	24,00	57,76	51,93	5,83	17,475	13,931	3,544	3,77	6,46	0,244
18.06.2026 23	24,00	57,50	52,00	5,50	17,229	14,173	3,056	3,77	6,47	0,217
19.06.2026 23	24,00	58,39	52,63	5,76	17,380	14,204	3,176	3,79	6,46	0,229
20.06.2026 23	24,00	56,80	51,36	5,44	17,302	13,946	3,356	3,75	6,44	0,228
Среднее	23,88	46,32	40,87	5,45	11,900	9,427	2,473	3,71	4,94	0,185
Итого	740,27				368,896	292,231	76,665			5,723

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м ³	V ₄ , м ³	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	23431,811	20006,442	0,000	343,787
20.06.2026	23800,707	20298,673	76,665	349,511

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru