

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 2

Номер прибора: 11084

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	56,76	45,90	10,86	17,697	12,963	4,734	6,669	6,691	0,354
22.10.2025 23	24,00	56,19	45,60	10,59	17,713	12,907	4,806	6,636	6,662	0,352
23.10.2025 23	24,00	57,29	45,99	11,30	17,588	12,799	4,789	6,690	6,709	0,362
24.10.2025 23	24,00	58,67	47,13	11,54	17,465	12,840	4,625	6,721	6,738	0,364
25.10.2025 23	24,00	59,04	47,46	11,58	17,131	12,854	4,278	6,742	6,760	0,350
26.10.2025 23	24,00	57,80	46,60	11,20	16,870	12,981	3,889	6,701	6,719	0,323
27.10.2025 23	24,00	57,65	46,37	11,28	16,831	13,042	3,789	6,711	6,727	0,320
28.10.2025 23	24,00	58,83	47,12	11,71	16,672	13,061	3,611	6,750	6,768	0,321
29.10.2025 23	24,00	58,67	46,94	11,73	16,926	13,021	3,905	6,704	6,727	0,333
30.10.2025 23	24,00	58,71	46,89	11,82	16,646	12,991	3,655	6,698	6,718	0,323
31.10.2025 23	24,00	61,19	48,17	13,03	15,167	11,294	3,873	6,725	6,760	0,338
01.11.2025 23	24,00	58,68	46,84	11,84	16,954	13,113	3,841	6,728	6,746	0,335
02.11.2025 23	24,00	61,47	48,32	13,15	16,432	12,967	3,465	6,217	6,142	0,341
03.11.2025 23	24,00	62,99	49,29	13,70	16,849	12,746	4,104	6,712	6,739	0,380
04.11.2025 23	24,00	62,39	49,07	13,32	17,386	12,734	4,651	6,688	6,723	0,403
05.11.2025 23	24,00	61,45	48,49	12,97	16,756	12,893	3,863	6,705	6,731	0,354
06.11.2025 23	24,00	59,43	47,72	11,71	17,113	12,911	4,202	6,716	6,742	0,352
07.11.2025 23	24,00	51,72	42,49	9,23	17,662	12,796	4,865	6,575	6,603	0,316
08.11.2025 23	24,00	52,15	42,68	9,46	15,353	10,333	5,020	6,683	6,664	0,305
09.11.2025 23	24,00	55,45	45,15	10,30	18,496	12,750	5,746	6,645	6,686	0,387
10.11.2025 23	24,00	55,86	45,37	10,49	17,510	12,927	4,583	6,728	6,746	0,338
11.11.2025 23	24,00	53,74	44,08	9,67	16,885	12,554	4,331	6,623	6,716	0,307
12.11.2025 23	24,00	56,26	46,09	10,17	12,782	8,610	4,172	6,633	6,665	0,272
13.11.2025 23	24,00	53,87	44,21	9,66	17,634	12,878	4,756	6,695	6,726	0,328
14.11.2025 23	24,00	53,10	43,47	9,62	17,575	12,802	4,773	6,724	6,742	0,323
15.11.2025 23	24,00	52,57	43,10	9,46	17,811	12,880	4,931	6,710	6,736	0,326
16.11.2025 23	24,00	53,07	43,53	9,54	18,037	12,251	5,786	6,651	6,685	0,363
17.11.2025 23	24,00	54,06	44,33	9,73	17,942	12,906	5,036	6,544	6,582	0,341
18.11.2025 23	24,00	54,76	45,22	9,54	17,613	12,935	4,678	6,383	6,427	0,326
19.11.2025 23	24,00	54,36	44,94	9,42	17,766	13,222	4,544	6,471	6,497	0,321
20.11.2025 23	24,00	55,31	45,59	9,72	18,170	12,903	5,267	6,497	6,537	0,357
Среднее	24,00	56,89	45,94	10,95	17,078	12,609	4,470	6,648	6,671	0,339
Итого	744,00				529,431	390,865	138,566			10,517

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.10.2025	21592,489	17899,273	330,259
20.11.2025	22121,920	18290,138	340,776

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru