

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 2

Номер прибора: 11084

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	0,00	60,00	45,48	14,52	18,765	13,758	5,006	6,81	6,83	0,438
22.04.2026 23	0,00	60,00	45,29	14,71	18,610	14,234	4,377	6,78	6,80	0,416
23.04.2026 23	0,00	60,00	45,93	14,07	18,417	14,036	4,381	6,71	6,74	0,404
24.04.2026 23	0,00	60,00	44,76	15,24	19,620	15,437	4,183	6,71	6,70	0,430
25.04.2026 23	0,00	60,00	43,24	16,76	19,838	15,136	4,702	6,70	6,71	0,475
26.04.2026 23	0,00	60,00	44,53	15,47	20,703	15,473	5,229	6,61	6,62	0,487
27.04.2026 23	0,00	60,00	43,81	16,19	19,815	15,290	4,525	6,62	6,63	0,460
28.04.2026 23	0,00	60,00	42,97	17,03	19,144	13,654	5,490	6,70	6,72	0,494
29.04.2026 23	0,00	60,00	43,46	16,54	18,469	13,478	4,990	6,73	6,75	0,460
30.04.2026 23	0,00	60,00	43,19	16,81	17,913	13,340	4,573	6,70	6,72	0,440
01.05.2026 23	0,00	60,00	43,11	16,89	18,223	13,075	5,147	6,73	6,76	0,465
02.05.2026 23	0,00	60,00	42,03	17,97	17,866	13,300	4,567	6,71	6,74	0,455
03.05.2026 23	0,00	60,00	42,48	17,52	18,991	13,128	5,863	6,68	6,72	0,510
04.05.2026 23	0,00	60,00	42,80	17,20	18,268	13,213	5,056	6,72	6,75	0,467
05.05.2026 23	0,00	60,00	43,82	16,18	17,595	13,116	4,478	6,56	6,63	0,428
06.05.2026 23	0,00	60,00	44,52	15,48	19,648	14,934	4,714	6,70	6,70	0,454
07.05.2026 23	0,00	60,00	44,26	15,74	18,475	13,522	4,953	6,64	6,70	0,451
08.05.2026 23	0,00	60,00	47,86	12,14	15,862	10,816	5,046	6,48	6,50	0,389
09.05.2026 23	0,00	60,00	44,56	15,44	17,753	13,757	3,996	6,77	6,78	0,400
10.05.2026 23	0,00	60,00	45,12	14,88	18,340	13,989	4,351	6,77	6,78	0,414
11.05.2026 23	0,00	60,00	45,25	14,75	19,445	13,471	5,974	6,71	6,75	0,484
12.05.2026 23	0,00	60,00	45,32	14,68	18,586	13,672	4,913	6,75	6,76	0,434
13.05.2026 23	0,00	60,00	45,49	14,51	18,579	13,828	4,752	6,76	6,78	0,426
14.05.2026 23	0,00	60,00	45,94	14,06	19,178	14,537	4,641	6,74	6,75	0,424
15.05.2026 23	0,00	60,00	47,67	12,33	15,833	11,545	4,288	6,35	6,38	0,354
16.05.2026 23	0,00	60,00	45,12	14,88	19,877	15,166	4,711	6,73	6,74	0,447
17.05.2026 23	0,00	60,00	45,75	14,25	19,876	14,629	5,247	6,72	6,73	0,458
18.05.2026 23	0,00	60,00	47,40	12,60	15,764	11,415	4,349	6,51	6,55	0,357
19.05.2026 23	0,00	60,00	45,65	14,35	19,372	14,700	4,671	6,73	6,74	0,434
20.05.2026 23	0,00	60,00	48,33	11,67	19,788	14,812	4,977	6,73	6,75	0,412
Среднее	0,00	60,00	44,84	15,16	18,620	13,815	4,805	6,69	6,71	0,439
Итого	0,00				558,612	414,461	144,151			13,162

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	24803,119	20246,950	0,000	397,405
20.05.2026	25361,731	20661,411	144,151	410,567

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru