

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 45А

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1602265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	60,47	42,28	18,19	61,868	60,123	1,744	0,380	0,381	1,123	1,094
22.03.2026 23	24,00	60,88	42,55	18,33	62,031	60,166	1,865	0,373	0,375	1,135	1,103
23.03.2026 23	24,00	60,44	42,32	18,12	62,360	60,291	2,069	0,376	0,377	1,128	1,092
24.03.2026 23	24,00	59,85	41,91	17,94	61,887	59,825	2,063	0,373	0,375	1,108	1,073
25.03.2026 23	24,00	60,92	42,26	18,67	62,177	60,253	1,924	0,376	0,378	1,159	1,125
26.03.2026 23	24,00	60,03	41,90	18,13	62,010	60,172	1,838	0,380	0,380	1,122	1,091
27.03.2026 23	24,00	60,12	41,90	18,23	61,869	60,331	1,538	0,375	0,377	1,126	1,100
28.03.2026 23	24,00	59,65	41,78	17,88	61,806	60,225	1,581	0,381	0,383	1,103	1,077
29.03.2026 23	24,00	60,65	42,46	18,19	62,314	60,605	1,709	0,378	0,379	1,132	1,102
30.03.2026 23	24,00	60,34	42,32	18,02	61,901	60,291	1,610	0,380	0,382	1,113	1,086
31.03.2026 23	24,00	58,77	41,27	17,56	61,398	60,058	1,340	0,376	0,378	1,076	1,055
01.04.2026 23	24,00	60,37	42,01	18,35	62,087	60,824	1,263	0,369	0,371	1,138	1,116
02.04.2026 23	24,00	47,76	36,18	12,30	57,008	55,743	1,265	0,367	0,368	0,699	0,686
03.04.2026 23	24,00	52,94	38,38	15,11	59,475	58,008	1,467	0,374	0,374	0,896	0,876
04.04.2026 23	24,00	59,50	41,75	17,74	62,342	60,840	1,501	0,385	0,386	1,104	1,079
05.04.2026 23	24,00	59,74	41,92	17,82	62,354	60,876	1,478	0,376	0,378	1,109	1,085
06.04.2026 23	24,00	45,78	35,17	11,44	57,121	55,757	1,364	0,371	0,373	0,652	0,638
07.04.2026 23	24,00	55,96	40,02	15,94	62,612	61,170	1,442	0,380	0,382	0,996	0,975
08.04.2026 23	24,00	59,01	40,83	18,17	62,346	60,981	1,365	0,373	0,375	1,131	1,108
09.04.2026 23	24,00	61,09	42,06	19,04	61,925	61,050	0,874	0,375	0,375	1,177	1,162
10.04.2026 23	24,00	59,16	41,09	18,07	62,057	61,283	0,775	0,377	0,379	1,119	1,107
11.04.2026 23	24,00	59,22	41,17	18,05	62,370	61,420	0,951	0,373	0,375	1,124	1,109
12.04.2026 23	24,00	61,96	42,60	19,36	62,280	61,434	0,846	0,380	0,381	1,204	1,189
13.04.2026 23	24,00	55,19	39,35	16,18	60,193	59,094	1,099	0,380	0,380	0,972	0,956
14.04.2026 23	24,00	59,38	41,35	18,04	62,267	61,138	1,129	0,381	0,383	1,121	1,103
15.04.2026 23	24,00	59,09	41,31	17,78	62,325	61,208	1,117	0,377	0,378	1,106	1,088
16.04.2026 23	24,00	59,54	41,57	17,97	62,390	61,033	1,357	0,376	0,377	1,119	1,097
17.04.2026 23	24,00	43,40	36,00	15,70	30,852	30,728	0,124	0,167	0,165	0,482	0,482
18.04.2026 23	24,00	24,17	25,92	0,00	0,000	0,000	0,000	0,011	0,014	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	23,20	24,05	0,00	0,000	0,000	0,000	0,010	0,013	0,000	0,000
Среднее	24,00	55,62	39,86	16,21	56,454	55,164	1,290	0,345	0,346	0,982	0,962
Итого	720,00				1693,621	1654,926	38,695			29,472	28,856

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	388,061	824,205
20.04.2026	426,756	853,677

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru