

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.12.2021 по 21.01.2022

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 11

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Номер прибора: 1002978

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
22.12.2021 23	24,00	66,16	45,72	20,44	34,597	0,649
23.12.2021 23	24,00	72,77	46,78	25,99	27,287	0,683
24.12.2021 23	24,00	73,38	46,17	27,21	25,073	0,652
25.12.2021 23	24,00	64,82	45,43	19,39	35,618	0,590
26.12.2021 23	24,00	58,36	38,33	20,03	23,952	0,400
27.12.2021 23	24,00	62,56	36,60	25,96	15,388	0,367
28.12.2021 23	24,00	63,77	36,01	27,76	13,126	0,346
29.12.2021 23	24,00	65,29	35,65	29,64	11,519	0,332
30.12.2021 23	24,00	64,40	36,87	27,53	14,117	0,359
31.12.2021 23	24,00	66,27	37,76	28,51	14,655	0,380
01.01.2022 23	24,00	66,02	36,67	29,35	12,972	0,354
02.01.2022 23	24,00	65,35	36,53	28,82	12,872	0,357
03.01.2022 23	24,00	67,41	39,53	27,88	16,888	0,437
04.01.2022 23	24,00	68,03	39,43	28,60	15,992	0,445
05.01.2022 23	24,00	67,74	38,18	29,56	13,415	0,392
06.01.2022 23	24,00	66,85	33,94	32,91	8,168	0,268
07.01.2022 23	24,00	65,49	33,28	32,21	7,805	0,251
08.01.2022 23	24,00	47,28	37,67	9,61	40,811	0,331
09.01.2022 23	24,00	50,89	35,25	15,64	21,420	0,272
10.01.2022 23	24,00	52,52	31,11	21,41	8,689	0,185
11.01.2022 23	24,00	52,14	31,06	21,08	9,166	0,192
12.01.2022 23	24,00	50,69	36,22	14,47	39,063	0,346
13.01.2022 23	24,00	56,06	46,93	9,13	81,058	0,636
14.01.2022 23	24,00	58,45	46,26	12,19	56,671	0,618
15.01.2022 23	24,00	52,26	43,95	8,31	83,368	0,531
16.01.2022 23	24,00	55,66	46,30	9,36	73,853	0,603
17.01.2022 23	24,00	51,92	44,40	7,52	81,392	0,543
18.01.2022 23	24,00	57,76	43,72	14,04	46,931	0,584
19.01.2022 23	24,00	69,49	43,93	25,56	25,647	0,614
20.01.2022 23	24,00	68,16	44,72	23,44	28,718	0,615
21.01.2022 23	24,00	68,39	41,25	27,14	19,992	0,514
Среднее	24,00	61,82	39,86	21,96	29,685	0,447
Итого	744,00				920,223	13,842

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
22.12.2021	617,128	11,895
21.01.2022	1537,351	25,737

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru