

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 11

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Номер прибора: 1002978

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
19.02.2022 23	24,00	63,59	35,79	27,80	11,907	0,324
20.02.2022 23	24,00	63,84	35,17	28,67	10,951	0,308
21.02.2022 23	24,00	66,09	35,41	30,68	10,684	0,321
22.02.2022 23	24,00	65,67	35,48	30,19	10,373	0,301
23.02.2022 23	24,00	65,22	33,79	31,43	7,883	0,247
24.02.2022 23	24,00	61,52	35,31	26,21	7,634	0,200
25.02.2022 23	24,00	43,32	29,83	13,49	10,006	0,134
26.02.2022 23	24,00	37,76	33,01	4,75	61,535	0,198
27.02.2022 23	24,00	59,31	36,15	23,16	15,823	0,359
28.02.2022 23	24,00	62,16	35,80	26,36	14,654	0,373
01.03.2022 23	24,00	56,36	35,43	20,93	18,183	0,369
02.03.2022 23	24,00	60,50	36,43	24,07	17,973	0,402
03.03.2022 23	24,00	61,55	36,57	24,98	17,544	0,427
04.03.2022 23	24,00	61,37	38,60	22,77	22,433	0,496
05.03.2022 23	24,00	62,43	41,57	20,86	28,798	0,588
06.03.2022 23	24,00	62,82	40,63	22,19	25,567	0,562
07.03.2022 23	24,00	64,24	40,03	24,21	22,814	0,524
08.03.2022 23	24,00	62,93	40,68	22,25	26,188	0,566
09.03.2022 23	24,00	65,71	41,81	23,90	25,881	0,596
10.03.2022 23	24,00	65,59	41,30	24,29	24,594	0,570
11.03.2022 23	24,00	66,72	43,67	23,05	28,970	0,640
12.03.2022 23	24,00	64,63	43,69	20,94	29,857	0,620
13.03.2022 23	24,00	65,42	43,37	22,05	28,620	0,617
14.03.2022 23	24,00	63,52	42,48	21,04	29,932	0,546
15.03.2022 23	24,00	68,10	42,64	25,46	23,748	0,587
16.03.2022 23	24,00	69,28	44,15	25,13	25,775	0,626
17.03.2022 23	24,00	72,14	47,19	24,95	28,539	0,700
18.03.2022 23	24,00	72,96	45,48	27,48	23,918	0,644
19.03.2022 23	24,00	68,44	45,09	23,35	26,347	0,612
20.03.2022 23	24,00	67,64	43,24	24,40	22,532	0,537
21.03.2022 23	24,00	69,28	39,53	29,75	15,309	0,435
Среднее	24,00	63,23	39,33	23,90	21,773	0,465
Итого	744,00				674,972	14,430

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
19.02.2022	1980,514	37,843
21.03.2022	2655,486	52,273

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru