

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 42

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1206816

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	56,16	38,03	18,13	40,957	40,138	0,819	0,600	0,550	0,742	0,727
22.03.2026 23	24,00	56,43	38,19	18,24	40,793	39,982	0,811	0,600	0,550	0,743	0,728
23.03.2026 23	24,00	57,30	38,76	18,54	42,480	41,678	0,802	0,600	0,550	0,786	0,771
24.03.2026 23	24,00	57,34	38,92	18,42	42,947	42,381	0,566	0,600	0,550	0,790	0,779
25.03.2026 23	24,00	57,99	38,98	19,01	42,786	42,277	0,510	0,600	0,550	0,812	0,802
26.03.2026 23	24,00	57,27	38,59	18,68	42,143	41,640	0,503	0,600	0,550	0,788	0,779
27.03.2026 23	24,00	57,26	38,59	18,67	42,188	41,697	0,491	0,600	0,550	0,787	0,777
28.03.2026 23	24,00	56,74	38,42	18,32	42,139	41,650	0,489	0,600	0,550	0,771	0,762
29.03.2026 23	23,00	57,73	39,00	18,73	40,508	40,033	0,476	0,600	0,550	0,758	0,749
30.03.2026 23	24,00	57,77	39,22	18,55	42,466	41,977	0,489	0,600	0,550	0,786	0,777
31.03.2026 23	24,00	57,39	38,82	18,57	42,241	41,729	0,512	0,600	0,550	0,783	0,774
01.04.2026 23	24,00	53,94	37,77	16,17	36,928	36,454	0,473	0,600	0,550	0,696	0,687
02.04.2026 23	24,00	57,82	39,32	18,50	42,929	42,339	0,589	0,600	0,550	0,793	0,782
03.04.2026 23	24,00	58,10	39,91	18,19	43,043	42,233	0,810	0,600	0,550	0,782	0,767
04.04.2026 23	24,00	57,68	39,35	18,33	42,319	41,338	0,981	0,600	0,550	0,775	0,757
05.04.2026 23	24,00	57,42	39,19	18,23	42,473	41,326	1,147	0,600	0,550	0,773	0,752
06.04.2026 23	24,00	58,00	39,27	18,73	42,486	41,179	1,307	0,600	0,550	0,795	0,770
07.04.2026 23	24,00	54,54	37,95	16,59	42,436	40,959	1,476	0,600	0,550	0,703	0,679
08.04.2026 23	24,00	56,92	37,96	18,96	41,678	40,159	1,519	0,600	0,550	0,789	0,761
09.04.2026 23	24,00	58,75	38,62	20,13	41,904	40,383	1,521	0,600	0,550	0,843	0,812
10.04.2026 23	24,00	57,03	38,29	18,74	43,807	42,292	1,514	0,600	0,550	0,819	0,791
11.04.2026 23	24,00	56,79	37,54	19,25	40,913	39,292	1,621	0,600	0,550	0,787	0,756
12.04.2026 23	24,00	59,49	39,00	20,49	41,153	39,602	1,551	0,600	0,550	0,842	0,810
13.04.2026 23	24,00	57,09	38,64	18,45	43,549	42,031	1,518	0,600	0,550	0,801	0,773
14.04.2026 23	24,00	57,29	38,83	18,46	44,085	42,957	1,128	0,600	0,550	0,813	0,792
15.04.2026 23	24,00	56,96	38,76	18,20	44,215	42,688	1,526	0,600	0,550	0,803	0,776
16.04.2026 23	24,00	57,45	39,32	18,13	45,026	43,476	1,550	0,600	0,550	0,815	0,787
17.04.2026 23	24,00	39,79	31,55	8,24	20,141	19,465	0,676	0,600	0,550	0,353	0,341
18.04.2026 23	24,00	19,68	19,84	-0,16	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,80	18,79	0,01	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	23,97	54,10	37,18	16,92	38,691	37,779	0,913	0,600	0,550	0,718	0,701
Итого	719,00				1160,734	1133,356	27,378			21,527	21,018

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.03.2026	436,486	433,945	118,652
20.04.2026	458,012	454,962	146,030

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru