

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	54,61	38,03	16,58	13,856	11,121	2,735	5,089	5,096	0,299
22.10.2025 23	24,00	55,43	38,55	16,88	14,261	11,020	3,241	4,925	4,956	0,326
23.10.2025 23	24,00	55,89	38,64	17,25	14,367	10,960	3,407	5,094	5,141	0,337
24.10.2025 23	24,00	57,05	39,72	17,34	14,167	11,276	2,891	5,035	5,052	0,323
25.10.2025 23	24,00	57,78	40,13	17,65	14,049	11,245	2,804	5,144	5,147	0,324
26.10.2025 23	24,00	57,26	40,00	17,26	14,156	11,288	2,867	5,039	5,081	0,322
27.10.2025 23	24,00	56,78	39,42	17,36	14,732	11,098	3,633	5,084	5,112	0,354
28.10.2025 23	24,00	57,72	40,23	17,49	14,175	11,378	2,797	5,152	5,168	0,324
29.10.2025 23	24,00	58,41	40,22	18,18	14,206	11,150	3,056	5,096	5,099	0,341
30.10.2025 23	24,00	57,56	39,62	17,94	14,362	11,090	3,272	5,111	5,136	0,347
31.10.2025 23	24,00	61,36	41,54	19,82	14,422	11,386	3,036	5,105	5,119	0,371
01.11.2025 23	24,00	59,63	40,89	18,74	14,094	11,444	2,650	5,115	5,124	0,339
02.11.2025 23	15,00	63,51	40,06	23,45	7,245	4,862	2,384	4,508	4,570	0,233
03.11.2025 23	24,00	65,19	43,21	21,98	14,600	11,832	2,767	5,209	5,218	0,402
04.11.2025 23	24,00	64,23	42,69	21,54	14,706	11,585	3,121	5,188	5,217	0,408
05.11.2025 23	24,00	63,63	43,08	20,56	14,437	11,915	2,522	5,216	5,215	0,371
06.11.2025 23	24,00	63,37	43,06	20,31	14,603	11,824	2,779	5,275	5,282	0,378
07.11.2025 23	24,00	58,15	40,38	17,78	14,300	11,889	2,410	5,217	5,208	0,320
08.11.2025 23	24,00	58,90	40,72	18,18	14,390	11,845	2,545	5,271	5,270	0,331
09.11.2025 23	24,00	60,74	41,49	19,25	14,796	11,582	3,214	5,171	5,193	0,377
10.11.2025 23	24,00	60,30	41,67	18,63	14,299	12,014	2,285	5,304	5,290	0,330
11.11.2025 23	24,00	58,70	40,70	18,01	14,083	11,980	2,103	5,276	5,255	0,311
12.11.2025 23	24,00	61,76	42,57	19,19	14,651	12,166	2,485	5,287	5,270	0,352
13.11.2025 23	24,00	58,80	40,93	17,87	14,047	12,039	2,008	5,327	5,312	0,306
14.11.2025 23	24,00	52,19	37,03	15,16	12,800	10,267	2,533	4,921	4,968	0,261
15.11.2025 23	24,00	47,80	33,79	14,01	12,428	9,368	3,060	4,696	4,758	0,243
16.11.2025 23	24,00	47,41	33,80	13,61	11,938	9,339	2,598	4,661	4,733	0,221
17.11.2025 23	24,00	47,52	34,38	13,14	12,466	9,693	2,773	4,726	4,776	0,228
18.11.2025 23	24,00	48,67	35,43	13,24	12,350	9,980	2,369	4,759	4,794	0,220
19.11.2025 23	24,00	48,71	35,60	13,12	12,588	9,971	2,617	4,761	4,775	0,228
20.11.2025 23	24,00	49,07	36,03	13,04	12,554	10,137	2,417	4,795	4,833	0,223
Среднее	23,71	57,04	39,47	17,57	13,681	10,927	2,754	5,050	5,070	0,314
Итого	734,99				424,125	338,745	85,380			9,748

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.10.2025	8415,112	6582,172	159,290
20.11.2025	8843,221	6924,381	169,143

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru