

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	59,51	41,44	18,07	56,451	56,264	0,188	0,545	0,488	1,023	1,017
22.02.2026 23	24,00	57,27	40,43	16,84	56,388	56,207	0,182	0,548	0,490	0,948	0,947
23.02.2026 23	24,00	57,25	40,21	17,04	56,328	56,162	0,166	0,548	0,491	0,957	0,957
24.02.2026 23	24,00	57,50	40,23	17,27	56,107	55,946	0,161	0,546	0,489	0,968	0,966
25.02.2026 23	24,00	56,85	39,89	16,97	56,051	55,894	0,157	0,547	0,491	0,948	0,948
26.02.2026 23	24,00	57,38	39,86	17,51	56,202	56,037	0,166	0,547	0,491	0,981	0,981
27.02.2026 23	24,00	61,30	41,57	19,73	56,132	55,941	0,191	0,541	0,484	1,105	1,104
28.02.2026 23	24,00	59,45	40,68	18,77	56,062	55,869	0,193	0,543	0,487	1,052	1,049
01.03.2026 23	24,00	59,98	41,08	18,90	56,038	55,843	0,195	0,539	0,482	1,060	1,055
02.03.2026 23	24,00	57,02	39,76	17,26	55,992	55,818	0,174	0,532	0,476	0,963	0,963
03.03.2026 23	24,00	57,22	39,78	17,44	55,926	55,751	0,174	0,535	0,478	0,975	0,972
04.03.2026 23	24,00	59,97	40,87	19,10	55,686	55,501	0,185	0,531	0,475	1,062	1,060
05.03.2026 23	24,00	59,43	40,73	18,70	55,859	55,680	0,179	0,556	0,500	1,053	1,041
06.03.2026 23	24,00	58,54	40,19	18,34	56,678	56,498	0,179	0,686	0,629	1,033	1,036
07.03.2026 23	24,00	60,49	41,18	19,31	56,623	56,426	0,197	0,695	0,637	1,092	1,090
08.03.2026 23	24,00	62,29	42,07	20,22	56,607	56,405	0,202	0,695	0,637	1,147	1,140
09.03.2026 23	24,00	62,75	42,49	20,26	56,607	56,399	0,207	0,682	0,624	1,152	1,143
10.03.2026 23	24,00	58,79	40,65	18,14	56,613	56,423	0,190	0,676	0,618	1,025	1,024
11.03.2026 23	24,00	57,84	40,45	17,39	56,521	56,331	0,190	0,666	0,609	0,985	0,980
12.03.2026 23	24,00	58,20	40,67	17,53	56,641	56,452	0,189	0,668	0,611	0,990	0,990
13.03.2026 23	24,00	58,65	41,20	17,45	47,305	47,120	0,185	0,652	0,597	0,865	0,822
14.03.2026 23	24,00	58,16	41,09	17,08	57,123	56,924	0,199	0,651	0,592	0,976	0,972
15.03.2026 23	24,00	56,02	40,18	15,84	56,301	56,120	0,181	0,639	0,582	0,890	0,889
16.03.2026 23	24,00	55,81	40,11	15,70	56,223	56,050	0,173	0,634	0,577	0,880	0,880
17.03.2026 23	24,00	55,60	38,83	16,77	49,979	49,800	0,178	0,570	0,527	0,834	0,835
18.03.2026 23	24,00	54,77	38,02	16,75	48,026	47,849	0,177	0,487	0,446	0,804	0,801
19.03.2026 23	24,00	55,59	38,78	16,81	48,443	48,261	0,183	0,571	0,530	0,814	0,811
20.03.2026 23	24,00	55,64	38,93	16,71	48,421	48,242	0,179	0,602	0,561	0,806	0,806
Среднее	24,00	58,19	40,41	17,78	54,905	54,722	0,183	0,594	0,539	0,978	0,974
Итого	672,00				1537,335	1532,214	5,121			27,387	27,280

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	18048,864	17963,070	306,326
20.03.2026	19586,199	19495,284	333,712

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru