

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.02.2026 23	24,00	53,95	40,87	13,09	17,456	13,688	3,768	0,562	0,561	0,338
22.02.2026 23	24,00	51,95	39,59	12,36	17,507	13,558	3,949	0,556	0,557	0,327
23.02.2026 23	24,00	51,53	39,18	12,35	16,931	13,647	3,285	0,560	0,560	0,299
24.02.2026 23	24,00	51,89	39,52	12,38	16,809	14,008	2,801	0,559	0,555	0,285
25.02.2026 23	24,00	51,38	39,03	12,36	17,009	13,889	3,120	0,564	0,562	0,294
26.02.2026 23	24,00	51,80	39,17	12,63	16,919	13,935	2,984	0,567	0,563	0,294
27.02.2026 23	24,00	55,23	41,04	14,19	17,318	13,809	3,509	0,559	0,557	0,347
28.02.2026 23	24,00	53,55	40,16	13,39	17,181	13,775	3,406	0,558	0,555	0,326
01.03.2026 23	24,00	54,17	40,42	13,75	16,985	13,422	3,563	0,546	0,545	0,335
02.03.2026 23	24,00	51,46	38,97	12,49	16,866	13,842	3,024	0,560	0,556	0,292
03.03.2026 23	24,00	51,62	39,17	12,45	17,113	13,882	3,231	0,564	0,561	0,301
04.03.2026 23	24,00	53,88	40,27	13,61	17,302	13,775	3,527	0,552	0,552	0,334
05.03.2026 23	24,00	53,42	40,52	12,90	14,809	11,354	3,455	0,549	0,562	0,296
06.03.2026 23	24,00	52,02	38,74	13,28	16,818	13,803	3,014	0,558	0,555	0,302
07.03.2026 23	24,00	53,75	39,94	13,81	17,064	13,435	3,629	0,553	0,552	0,337
08.03.2026 23	24,00	55,57	41,17	14,40	17,523	13,508	4,015	0,552	0,553	0,370
09.03.2026 23	24,00	56,03	41,79	14,25	17,021	13,434	3,587	0,545	0,549	0,351
10.03.2026 23	24,00	52,71	39,58	13,13	16,785	13,461	3,324	0,552	0,550	0,312
11.03.2026 23	24,00	52,05	39,22	12,83	16,309	13,276	3,033	0,542	0,541	0,292
12.03.2026 23	24,00	52,35	39,32	13,03	16,617	13,287	3,330	0,545	0,543	0,307
13.03.2026 23	24,00	47,67	36,97	10,70	16,763	12,899	3,864	0,535	0,537	0,276
14.03.2026 23	24,00	52,13	39,45	12,68	16,535	13,111	3,424	0,541	0,541	0,305
15.03.2026 23	24,00	50,11	38,25	11,87	16,321	12,742	3,578	0,526	0,528	0,289
16.03.2026 23	24,00	50,10	38,59	11,52	16,504	13,034	3,470	0,531	0,532	0,284
17.03.2026 23	24,00	49,36	38,23	11,13	16,157	13,134	3,023	0,538	0,538	0,260
18.03.2026 23	24,00	47,94	37,74	10,20	15,016	11,855	3,161	0,544	0,553	0,243
19.03.2026 23	24,00	48,99	38,18	10,81	16,533	13,252	3,281	0,546	0,542	0,267
20.03.2026 23	24,00	49,26	38,67	10,58	16,733	13,392	3,340	0,542	0,543	0,268
Среднее	24,00	52,00	39,42	12,58	16,747	13,365	3,382	0,550	0,550	0,305
Итого	672,00				468,902	374,207	94,695			8,531

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.02.2026	10263,359	8066,838	195,708
20.03.2026	10732,261	8441,045	204,239

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru