

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	54,95	38,50	16,45	48,313	48,136	0,176	0,605	0,565	0,793	0,792
22.03.2026 23	24,00	55,24	38,62	16,62	48,106	47,930	0,176	0,600	0,560	0,798	0,797
23.03.2026 23	24,00	55,59	39,69	15,90	49,833	49,328	0,506	0,572	0,526	0,792	0,785
24.03.2026 23	24,00	56,06	40,55	15,51	57,864	57,655	0,209	0,578	0,518	0,895	0,894
25.03.2026 23	24,00	56,66	40,68	15,98	57,656	57,422	0,234	0,562	0,502	0,918	0,917
26.03.2026 23	24,00	55,96	40,17	15,80	56,931	56,722	0,210	0,573	0,514	0,896	0,896
27.03.2026 23	24,00	55,94	40,22	15,72	56,997	56,789	0,209	0,558	0,500	0,895	0,893
28.03.2026 23	24,00	55,35	39,92	15,43	56,919	56,720	0,199	0,559	0,501	0,876	0,875
29.03.2026 23	24,00	56,35	40,64	15,71	57,064	56,862	0,202	0,555	0,498	0,895	0,893
30.03.2026 23	24,00	56,45	40,72	15,73	57,318	57,124	0,194	0,564	0,506	0,899	0,898
31.03.2026 23	24,00	56,04	40,33	15,71	57,050	56,840	0,211	0,544	0,487	0,894	0,893
01.04.2026 23	24,00	55,09	39,91	15,18	50,493	50,321	0,172	0,598	0,542	0,795	0,764
02.04.2026 23	24,00	56,48	40,81	15,68	57,912	57,717	0,195	0,644	0,584	0,906	0,905
03.04.2026 23	24,00	56,74	41,24	15,50	58,003	57,821	0,182	0,635	0,575	0,896	0,896
04.04.2026 23	24,00	56,25	40,64	15,61	57,538	57,385	0,153	0,635	0,576	0,898	0,896
05.04.2026 23	24,00	56,05	40,59	15,46	57,633	57,490	0,143	0,619	0,560	0,889	0,889
06.04.2026 23	24,00	56,62	40,86	15,76	57,747	57,601	0,146	0,632	0,572	0,907	0,908
07.04.2026 23	24,00	53,08	39,22	13,86	57,753	57,623	0,131	0,650	0,590	0,804	0,799
08.04.2026 23	24,00	55,65	39,65	16,00	57,204	57,075	0,129	0,643	0,585	0,907	0,913
09.04.2026 23	24,00	57,17	40,34	16,83	57,216	57,080	0,136	0,634	0,576	0,965	0,961
10.04.2026 23	24,00	55,69	40,09	15,61	59,726	59,566	0,160	0,670	0,605	0,932	0,930
11.04.2026 23	24,00	55,39	39,62	15,77	55,749	55,600	0,149	0,743	0,688	0,877	0,877
12.04.2026 23	24,00	58,05	41,41	16,63	55,962	55,794	0,169	0,746	0,690	0,930	0,928
13.04.2026 23	24,00	55,73	40,90	14,83	59,193	59,020	0,173	0,631	0,568	0,876	0,875
14.04.2026 23	24,00	55,93	41,02	14,91	60,198	60,016	0,182	0,523	0,458	0,894	0,895
15.04.2026 23	24,00	55,62	40,95	14,67	60,242	60,066	0,176	0,657	0,592	0,881	0,881
16.04.2026 23	24,00	56,11	41,31	14,80	61,363	61,161	0,202	0,748	0,681	0,905	0,905
17.04.2026 23	24,00	55,17	41,09	14,08	26,972	26,884	0,088	0,772	0,708	0,404	0,379
18.04.2026 23	24,00	23,29	22,89	0,39	0,000	0,000	0,000	0,166	0,173	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	21,44	21,31	0,13	0,000	0,000	0,000	0,162	0,169	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,67	39,13	14,54	51,832	51,658	0,174	0,593	0,539	0,807	0,804
Итого	720,00				1554,958	1549,747	5,211			24,218	24,133

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	19586,199	19495,284	333,712
20.04.2026	21141,157	21045,031	357,930

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru