

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	48,70	38,23	10,46	16,852	13,141	3,711	5,597	5,591	0,276
22.03.2026 23	24,00	48,76	38,14	10,62	16,803	12,715	4,088	5,430	5,474	0,288
23.03.2026 23	24,00	50,93	41,06	9,87	16,174	13,169	3,005	5,021	5,104	0,251
24.03.2026 23	24,00	53,37	41,84	11,52	14,698	11,567	3,131	4,596	4,591	0,261
25.03.2026 23	24,00	53,18	37,88	15,30	11,314	7,841	3,473	4,413	4,506	0,264
26.03.2026 23	24,00	52,50	37,00	15,50	11,756	7,369	4,387	4,501	4,531	0,296
27.03.2026 23	24,00	52,40	37,19	15,21	10,760	7,625	3,134	4,385	4,480	0,244
28.03.2026 23	24,00	51,73	35,92	15,81	10,379	7,491	2,888	4,387	4,501	0,234
29.03.2026 23	24,00	52,72	37,18	15,54	10,472	7,296	3,175	4,332	4,510	0,245
30.03.2026 23	24,00	52,85	37,15	15,70	10,834	7,730	3,105	4,445	4,529	0,249
31.03.2026 23	24,00	52,22	35,71	16,52	9,997	6,927	3,070	4,388	4,581	0,242
01.04.2026 23	24,00	49,12	35,02	14,10	12,348	8,670	3,678	4,487	4,567	0,262
02.04.2026 23	24,00	52,75	37,63	15,12	13,442	10,138	3,303	4,817	4,880	0,288
03.04.2026 23	24,00	53,08	37,89	15,19	12,961	9,943	3,018	4,816	4,862	0,275
04.04.2026 23	24,00	52,41	37,11	15,30	13,123	9,613	3,509	4,803	4,866	0,290
05.04.2026 23	24,00	52,15	36,83	15,32	12,579	9,483	3,096	4,658	4,736	0,270
06.04.2026 23	24,00	52,74	37,39	15,36	13,002	9,846	3,157	4,797	4,836	0,280
07.04.2026 23	24,00	49,68	36,37	13,31	13,157	10,111	3,047	4,886	4,946	0,252
08.04.2026 23	24,00	51,29	36,22	15,07	13,211	10,197	3,014	4,809	4,863	0,271
09.04.2026 23	24,00	51,55	36,38	15,17	13,629	9,189	4,440	4,684	4,818	0,320
10.04.2026 23	24,00	49,80	38,32	11,48	10,331	7,058	3,273	4,957	5,013	0,208
11.04.2026 23	24,00	51,79	38,36	13,43	15,778	12,006	3,772	5,268	5,296	0,310
12.04.2026 23	24,00	54,78	40,42	14,36	15,879	12,712	3,166	5,424	5,421	0,317
13.04.2026 23	24,00	50,69	38,48	12,21	12,614	9,547	3,067	5,065	5,159	0,238
14.04.2026 23	24,00	51,48	37,81	13,68	11,515	8,721	2,793	4,674	4,709	0,229
15.04.2026 23	24,00	52,42	39,19	13,23	12,905	10,095	2,810	4,871	4,887	0,248
16.04.2026 23	24,00	53,03	41,26	11,78	15,047	12,199	2,847	5,405	5,375	0,260
17.04.2026 23	24,00	56,98	39,13	17,85	10,717	8,010	2,707	4,420	4,593	0,261
18.04.2026 23	24,00	57,00	34,96	22,04	8,901	5,707	3,194	4,036	4,167	0,271
19.04.2026 23	24,00	54,31	33,87	20,44	8,840	5,793	3,047	3,970	4,110	0,251
20.04.2026 23	24,00	54,05	33,48	20,57	8,958	5,866	3,092	3,928	4,069	0,251
Среднее	24,00	52,27	37,53	14,74	12,548	9,283	3,264	4,718	4,793	0,265
Итого	744,00				388,976	287,777	101,198			8,206

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	10732,261	8441,045	204,239
20.04.2026	11121,236	8728,822	212,445

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru