

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	59,13	34,66	24,47	8,417	5,628	2,789	3,82	3,91	0,268
22.04.2026 23	24,00	59,57	34,03	25,54	9,247	6,277	2,969	3,73	3,85	0,300
23.04.2026 23	24,00	59,45	33,33	26,12	9,259	6,701	2,557	3,78	3,84	0,296
24.04.2026 23	24,00	56,05	31,63	24,42	9,068	6,500	2,569	3,94	4,02	0,274
25.04.2026 23	24,00	53,96	29,71	24,25	8,998	5,666	3,332	3,99	4,14	0,279
26.04.2026 23	24,00	54,44	30,18	24,25	8,582	5,914	2,668	3,90	4,03	0,257
27.04.2026 23	24,00	54,96	30,43	24,52	8,931	5,812	3,119	3,94	4,08	0,279
28.04.2026 23	24,00	54,16	30,42	23,73	8,504	6,069	2,435	4,11	4,20	0,248
29.04.2026 23	24,00	49,36	31,83	17,52	7,592	4,722	2,870	4,08	4,25	0,192
30.04.2026 23	24,00	56,05	38,05	18,00	11,282	8,223	3,059	4,88	4,84	0,282
01.05.2026 23	24,00	56,19	37,43	18,76	13,746	11,027	2,718	5,09	5,11	0,325
02.05.2026 23	24,00	55,28	36,78	18,50	13,948	10,785	3,163	5,26	5,28	0,336
03.05.2026 23	24,00	55,00	36,36	18,64	13,839	10,446	3,393	5,10	5,15	0,341
04.05.2026 23	24,00	55,23	36,63	18,61	13,757	10,790	2,967	5,25	5,26	0,329
05.05.2026 23	24,00	55,40	36,99	18,42	13,758	10,757	3,001	5,22	5,24	0,328
06.05.2026 23	24,00	55,14	37,17	17,96	13,720	10,834	2,885	5,22	5,22	0,319
07.05.2026 23	24,00	55,03	37,16	17,88	13,473	10,483	2,990	5,14	5,16	0,317
08.05.2026 23	24,00	59,64	40,27	19,37	11,769	9,134	2,634	5,26	5,23	0,299
09.05.2026 23	24,00	55,76	39,16	16,60	15,235	12,342	2,893	5,64	5,63	0,330
10.05.2026 23	24,00	55,98	39,60	16,38	15,306	12,454	2,852	5,57	5,55	0,327
11.05.2026 23	24,00	55,76	39,46	16,30	15,019	12,126	2,893	5,47	5,47	0,324
12.05.2026 23	24,00	56,13	40,02	16,11	15,134	12,578	2,557	5,62	5,59	0,315
13.05.2026 23	24,00	50,17	37,58	12,59	15,353	12,133	3,220	5,51	5,49	0,287
14.05.2026 23	24,00	55,86	40,08	15,78	15,415	12,208	3,207	5,55	5,52	0,332
15.05.2026 23	24,00	55,89	40,32	15,56	15,156	12,482	2,674	5,58	5,54	0,311
16.05.2026 23	24,00	55,06	39,48	15,58	14,956	12,421	2,534	5,56	5,55	0,302
17.05.2026 23	24,00	55,58	39,59	15,98	14,896	12,158	2,739	5,45	5,46	0,312
18.05.2026 23	24,00	56,00	39,99	16,01	15,283	12,197	3,086	5,56	5,53	0,329
19.05.2026 23	24,00	55,15	38,79	16,36	13,436	10,613	2,823	5,40	5,48	0,298
20.05.2026 23	24,00	59,67	40,54	19,13	13,268	10,962	2,306	5,20	5,19	0,316
Среднее	24,00	55,70	36,59	19,11	12,545	9,681	2,863	4,93	4,96	0,302
Итого	720,00				376,345	290,441	85,904			9,053

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	11121,236	8728,822	0,000	212,445
20.05.2026	11497,581	9019,264	85,904	221,499

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru