

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	54,84	38,66	16,18	13,808	10,441	3,367	5,34	5,36	0,319
22.05.2026 23	24,00	59,50	38,62	20,88	11,594	9,118	2,476	4,81	4,83	0,305
23.05.2026 23	24,00	59,76	38,53	21,23	11,910	8,687	3,223	4,73	4,80	0,338
24.05.2026 23	24,00	56,24	37,11	19,13	10,918	8,248	2,670	4,69	4,82	0,277
25.05.2026 23	24,00	50,91	33,81	17,10	11,106	8,400	2,706	4,68	4,73	0,242
26.05.2026 23	24,00	59,59	38,53	21,06	11,408	8,771	2,636	4,79	4,82	0,308
27.05.2026 23	24,00	59,42	38,46	20,96	11,092	8,779	2,313	4,72	4,75	0,292
28.05.2026 23	24,00	59,57	38,65	20,92	11,671	8,704	2,967	4,75	4,79	0,322
29.05.2026 23	24,00	59,37	39,00	20,37	11,631	8,910	2,721	4,68	4,73	0,309
30.05.2026 23	24,00	58,85	37,98	20,87	11,726	8,814	2,913	4,77	4,82	0,318
31.05.2026 23	24,00	56,23	35,96	20,27	11,470	7,983	3,487	4,60	4,70	0,318
01.06.2026 23	24,00	42,45	33,34	9,11	6,062	4,155	1,907	4,62	5,00	0,106
02.06.2026 23	24,00	21,33	19,65	1,68	0,562	0,029	0,533	1,96	1,59	0,006
03.06.2026 23	13,00	20,58	19,64	0,94	0,199	0,007	0,192	1,88	1,88	0,002
04.06.2026 23	24,00	20,33	19,68	0,65	0,482	0,015	0,467	2,02	1,82	0,005
05.06.2026 23	24,00	20,38	19,70	0,68	0,491	0,020	0,472	1,98	1,78	0,005
06.06.2026 23	24,00	20,38	20,18	0,19	0,480	0,011	0,468	2,08	1,80	0,005
07.06.2026 23	24,00	20,92	20,69	0,23	0,727	0,015	0,712	2,33	2,02	0,008
08.06.2026 23	24,00	22,35	20,96	1,40	2,300	0,014	2,286	2,06	1,94	0,028
09.06.2026 23	24,00	19,91	20,90	-0,99	1,649	0,022	1,626	2,62	1,92	0,016
10.06.2026 23	24,00	40,10	33,61	6,49	9,816	7,312	2,505	4,66	4,65	0,128
11.06.2026 23	24,00	59,68	46,32	13,36	12,167	10,193	1,974	5,14	5,09	0,227
12.06.2026 23	24,00	60,93	46,97	13,96	11,732	9,783	1,948	5,09	5,07	0,229
13.06.2026 23	24,00	60,42	46,97	13,44	11,918	9,884	2,034	5,20	5,15	0,229
14.06.2026 23	24,00	57,65	44,71	12,94	12,130	9,473	2,657	5,01	5,00	0,244
15.06.2026 23	24,00	58,07	44,79	13,28	12,397	9,860	2,536	5,15	5,14	0,248
16.06.2026 23	24,00	59,32	43,72	15,60	12,586	10,558	2,028	5,14	5,10	0,258
17.06.2026 23	24,00	59,31	43,77	15,54	12,769	10,572	2,197	5,17	5,13	0,265
18.06.2026 23	24,00	58,69	43,63	15,06	12,796	10,301	2,495	5,09	5,07	0,270
19.06.2026 23	24,00	59,81	44,36	15,45	13,060	10,178	2,882	5,10	5,09	0,293
20.06.2026 23	24,00	58,40	43,65	14,74	12,353	10,292	2,061	5,22	5,19	0,245
Среднее	23,65	47,59	35,24	12,35	8,871	6,760	2,112	4,20	4,15	0,199
Итого	733,00				275,008	209,551	65,457			6,162

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	11497,581	9019,264	0,000	221,499
20.06.2026	11772,733	9228,824	0,000	227,662

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru