

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.06.2026 23	24,00	59,48	44,21	15,26	12,576	10,265	2,310	5,122	5,116	0,264
22.06.2026 23	24,00	59,79	44,49	15,30	12,623	10,473	2,150	5,148	5,120	0,260
23.06.2026 23	24,00	59,63	42,74	16,89	12,863	10,940	1,923	5,219	5,174	0,27
24.06.2026 23	24,00	60,33	42,87	17,46	13,006	11,053	1,953	5,086	5,065	0,283
25.06.2026 23	24,00	59,97	42,97	16,99	13,080	11,133	1,947	5,175	5,146	0,278
26.06.2026 23	24,00	59,41	42,72	16,69	13,255	11,018	2,236	5,184	5,148	0,287
27.06.2026 23	24,00	59,07	42,41	16,66	13,091	11,135	1,956	5,271	5,229	0,274
28.06.2026 23	24,00	58,10	41,78	16,32	12,947	10,926	2,020	5,144	5,117	0,269
29.06.2026 23	24,00	59,64	42,62	17,02	13,011	11,136	1,875	5,203	5,153	0,275
30.06.2026 23	24,00	59,18	42,83	16,35	13,454	11,390	2,064	5,181	5,122	0,280
01.07.2026 23	24,00	60,91	43,86	17,05	13,746	11,592	2,154	5,181	5,140	0,299
02.07.2026 23	24,00	59,84	43,66	16,18	13,727	11,562	2,165	5,198	5,144	0,287
03.07.2026 23	24,00	60,34	44,14	16,19	13,808	11,760	2,048	5,191	5,135	0,285
04.07.2026 23	24,00	59,79	43,74	16,05	13,779	11,709	2,070	5,300	5,210	0,283
05.07.2026 23	24,00	58,68	43,00	15,68	13,470	11,683	1,787	5,194	5,107	0,263
06.07.2026 23	24,00	58,48	42,70	15,79	13,687	11,632	2,055	5,214	5,146	0,276
07.07.2026 23	24,00	60,24	43,72	16,52	13,645	11,810	1,835	5,158	5,045	0,279
08.07.2026 23	24,00	57,91	42,47	15,44	11,199	9,461	1,737	4,955	5,064	0,226
09.07.2026 23	24,00	59,95	43,79	16,16	13,726	11,898	1,828	5,082	4,964	0,276
10.07.2026 23	24,00	59,60	43,84	15,76	13,787	12,041	1,746	5,119	5,003	0,269
11.07.2026 23	24,00	60,97	44,42	16,56	13,721	11,993	1,728	5,074	4,946	0,278
12.07.2026 23	24,00	60,89	44,27	16,62	13,723	11,912	1,811	5,006	4,870	0,282
13.07.2026 23	24,00	60,63	44,22	16,41	13,828	12,004	1,824	5,086	4,999	0,281
14.07.2026 23	24,00	60,23	44,28	15,95	13,678	12,111	1,567	5,111	4,961	0,264
15.07.2026 23	24,00	60,62	44,54	16,08	13,707	12,164	1,544	4,958	4,703	0,266
16.07.2026 23	24,00	60,22	44,26	15,96	14,034	11,968	2,065	5,065	4,757	0,287
17.07.2026 23	24,00	60,33	44,20	16,14	14,191	11,801	2,390	5,020	4,788	0,302
18.07.2026 23	24,00	60,65	44,33	16,32	13,946	11,914	2,032	5,077	4,791	0,288
19.07.2026 23	24,00	60,09	44,12	15,98	13,813	11,930	1,884	4,950	4,700	0,277
20.07.2026 23	24,00	60,80	44,33	16,47	14,214	11,991	2,223	5,066	4,846	0,302
Среднее	24,00	59,86	43,58	16,28	13,444	11,480	1,964	5,125	5,024	0,277
Итого	720,00				403,332	344,404	58,928			8,311

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.06.2026	11772,733	9228,824	227,662
20.07.2026	12176,065	9573,227	235,973

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru