

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	61,02	44,73	16,29	13,987	12,129	1,858	5,13	4,83	0,284
22.07.2026 23	24,00	61,14	44,74	16,40	14,049	11,911	2,139	5,01	4,69	0,296
23.07.2026 23	24,00	59,59	44,92	14,67	6,483	5,164	1,320	4,73	4,74	0,135
24.07.2026 23	24,00	59,36	44,56	14,81	6,868	4,139	2,729	4,17	3,83	0,193
25.07.2026 23	24,00	60,35	43,69	16,66	7,921	5,185	2,736	4,19	3,69	0,219
26.07.2026 23	24,00	59,84	41,31	18,53	9,473	7,338	2,134	4,21	3,17	0,235
27.07.2026 23	24,00	57,99	41,97	16,02	10,459	7,885	2,574	4,20	3,86	0,244
28.07.2026 23	24,00	58,73	44,71	14,02	10,784	7,747	3,037	4,59	4,35	0,250
29.07.2026 23	24,00	58,86	44,78	14,08	9,952	7,900	2,052	4,56	4,27	0,206
30.07.2026 23	24,00	59,30	43,55	15,75	10,657	8,339	2,318	4,60	4,05	0,239
31.07.2026 23	24,00	59,20	41,08	18,12	11,888	9,351	2,536	4,54	4,23	0,287
01.08.2026 23	24,00	59,11	41,11	17,99	12,062	9,089	2,973	4,53	4,35	0,302
02.08.2026 23	24,00	59,65	41,84	17,80	11,672	9,457	2,215	4,51	4,30	0,271
03.08.2026 23	24,00	57,78	42,42	15,36	9,241	6,575	2,666	4,46	4,70	0,226
04.08.2026 23	24,00	58,31	43,60	14,72	14,508	12,030	2,478	5,15	4,86	0,290
05.08.2026 23	24,00	58,21	43,72	14,49	14,236	12,123	2,112	5,12	4,70	0,271
06.08.2026 23	24,00	58,09	43,67	14,42	14,508	12,039	2,469	5,19	4,78	0,285
07.08.2026 23	24,00	57,83	43,64	14,19	14,388	12,096	2,292	5,11	4,75	0,274
08.08.2026 23	24,00	57,89	43,74	14,16	14,232	12,126	2,106	5,21	4,78	0,265
09.08.2026 23	24,00	58,53	43,98	14,55	14,203	11,936	2,268	5,14	4,61	0,277
10.08.2026 23	24,00	58,46	43,86	14,60	14,405	11,907	2,498	5,13	4,71	0,287
11.08.2026 23	24,00	57,31	43,24	14,07	14,262	11,907	2,355	5,22	4,76	0,272
12.08.2026 23	24,00	57,57	43,40	14,17	14,214	12,062	2,152	5,11	4,68	0,266
13.08.2026 23	24,00	57,31	43,25	14,06	14,304	12,074	2,230	5,24	4,94	0,269
14.08.2026 23	24,00	57,45	43,21	14,24	14,325	12,145	2,180	5,18	4,57	0,270
15.08.2026 23	24,00	57,15	42,90	14,25	14,629	11,786	2,843	5,21	4,81	0,295
16.08.2026 23	24,00	57,26	43,12	14,14	14,256	11,884	2,372	5,10	4,45	0,273
17.08.2026 23	24,00	57,32	43,16	14,16	14,336	12,024	2,312	5,19	4,70	0,273
18.08.2026 23	24,00	56,81	43,05	13,75	14,283	12,062	2,220	5,23	4,45	0,263
19.08.2026 23	24,00	55,63	42,44	13,18	14,375	11,883	2,492	5,17	4,36	0,265
20.08.2026 23	24,00	48,67	37,12	11,55	10,138	8,255	1,882	4,50	4,01	0,171
Среднее	24,00	58,12	43,11	15,01	12,422	10,082	2,340	4,86	4,45	0,256
Итого	744,00				385,097	312,548	72,550			7,951

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	12176,065	9573,227	0,000	235,973
20.08.2026	12561,162	9885,775	0,000	243,924

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru