

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	54,70	39,42	15,28	10,476	7,931	2,545	4,41	5,00	0,230
22.08.2026 23	24,00	53,55	39,75	13,81	11,208	8,804	2,405	4,70	5,09	0,222
23.08.2026 23	24,00	53,10	40,01	13,08	11,208	9,164	2,044	4,66	4,64	0,205
24.08.2026 23	24,00	52,06	39,82	12,23	11,913	9,488	2,425	4,75	4,84	0,216
25.08.2026 23	24,00	53,14	40,37	12,78	11,739	9,826	1,913	4,97	5,75	0,204
26.08.2026 23	24,00	55,96	40,24	15,72	10,202	7,869	2,333	4,40	4,84	0,227
27.08.2026 23	24,00	54,86	40,00	14,86	10,317	8,267	2,051	4,39	4,71	0,211
28.08.2026 23	24,00	54,60	40,06	14,53	12,259	9,786	2,473	4,68	3,99	0,247
29.08.2026 23	24,00	53,69	39,09	14,60	10,315	8,175	2,140	4,58	4,61	0,211
30.08.2026 23	24,00	53,05	38,38	14,67	10,282	7,744	2,538	4,41	5,09	0,218
31.08.2026 23	24,00	49,15	37,91	11,23	5,209	3,284	1,925	3,87	5,99	0,111
01.09.2026 23	24,00	51,22	41,91	9,31	11,050	8,341	2,709	4,97	3,21	0,189
02.09.2026 23	24,00	50,77	38,96	11,82	11,482	8,790	2,691	4,81	4,10	0,210
03.09.2026 23	24,00	50,65	38,21	12,44	11,161	8,839	2,322	4,81	5,28	0,201
04.09.2026 23	24,00	50,86	38,34	12,52	11,396	9,100	2,296	4,76	5,24	0,204
05.09.2026 23	24,00	51,30	38,88	12,42	13,284	10,685	2,598	5,05	3,90	0,235
06.09.2026 23	24,00	49,89	37,41	12,48	11,173	8,401	2,772	4,65	4,59	0,213
07.09.2026 23	24,00	50,07	37,22	12,85	11,073	8,501	2,572	4,72	5,13	0,209
08.09.2026 23	24,00	50,07	37,47	12,60	12,512	10,307	2,204	4,97	3,93	0,215
09.09.2026 23	24,00	49,96	36,99	12,97	12,605	9,993	2,612	4,85	4,06	0,230
10.09.2026 23	24,00	48,44	36,33	12,11	12,638	9,999	2,639	4,91	4,20	0,220
11.09.2026 23	24,00	52,93	37,79	15,14	10,532	8,264	2,268	4,60	5,01	0,219
12.09.2026 23	24,00	53,34	38,81	14,53	12,786	10,279	2,506	4,93	4,07	0,253
13.09.2026 23	24,00	53,07	38,99	14,08	12,720	10,071	2,650	4,88	3,68	0,252
14.09.2026 23	24,00	52,76	38,82	13,94	12,753	10,319	2,434	4,98	3,81	0,243
15.09.2026 23	24,00	52,90	38,28	14,62	10,890	8,292	2,598	4,77	4,33	0,228
16.09.2026 23	24,00	51,06	39,11	11,96	10,276	8,264	2,013	4,87	3,73	0,186
17.09.2026 23	24,00	26,50	24,86	1,64	0,582	0,032	0,550	1,77	-0,02	0,009
18.09.2026 23	24,00	24,98	24,35	0,63	0,521	0,029	0,492	1,63	0,18	0,007
19.09.2026 23	24,00	45,78	36,30	9,48	3,508	2,094	1,414	4,11	5,07	0,065
20.09.2026 23	24,00	50,89	39,91	10,97	12,900	9,611	3,289	4,79	3,21	0,238
Среднее	24,00	50,17	37,87	12,30	10,354	8,082	2,272	4,50	4,23	0,198
Итого	744,00				320,968	250,549	70,419			6,128

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	12561,162	9885,775	0,000	243,924
20.09.2026	12882,130	10136,324	0,000	250,052

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru