

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	54,38	37,91	16,46	14,745	9,374	5,371	5,018	5,214	0,384
22.10.2025 23	24,00	54,95	38,55	16,40	14,655	9,506	5,149	4,869	5,060	0,380
23.10.2025 23	24,00	55,56	38,71	16,85	14,488	9,537	4,951	5,046	5,241	0,377
24.10.2025 23	24,00	56,69	39,74	16,95	14,348	9,816	4,532	4,986	5,149	0,369
25.10.2025 23	24,00	57,43	40,02	17,41	14,781	9,544	5,237	5,067	5,264	0,405
26.10.2025 23	24,00	56,75	40,08	16,67	14,379	9,730	4,649	4,981	5,192	0,372
27.10.2025 23	24,00	56,40	39,77	16,64	14,040	9,982	4,057	5,056	5,205	0,347
28.10.2025 23	24,00	57,38	40,49	16,90	14,252	9,932	4,319	5,113	5,263	0,364
29.10.2025 23	24,00	58,17	40,25	17,92	14,745	9,627	5,118	5,009	5,209	0,408
30.10.2025 23	24,00	57,28	39,70	17,58	14,990	9,400	5,591	5,060	5,241	0,421
31.10.2025 23	24,00	61,01	41,69	19,32	14,697	9,822	4,875	5,051	5,218	0,427
01.11.2025 23	24,00	59,61	41,23	18,38	14,272	9,992	4,280	5,094	5,211	0,388
02.11.2025 23	22,50	63,24	41,45	21,79	10,364	6,407	3,956	4,797	4,867	0,344
03.11.2025 23	24,00	64,86	43,50	21,36	14,738	10,274	4,463	5,155	5,326	0,448
04.11.2025 23	24,00	63,66	42,91	20,75	14,435	10,130	4,305	5,146	5,320	0,428
05.11.2025 23	24,00	63,34	43,13	20,20	14,550	10,465	4,085	5,163	5,308	0,418
06.11.2025 23	24,00	62,84	43,37	19,47	14,296	10,489	3,807	5,240	5,372	0,394
07.11.2025 23	24,00	57,78	40,61	17,17	14,121	10,553	3,568	5,189	5,301	0,343
08.11.2025 23	24,00	58,68	40,81	17,87	14,186	10,496	3,690	5,229	5,369	0,358
09.11.2025 23	24,00	60,54	41,54	19,00	14,601	10,182	4,419	5,113	5,302	0,406
10.11.2025 23	24,00	60,10	41,81	18,29	14,418	10,567	3,850	5,266	5,389	0,376
11.11.2025 23	24,00	58,63	40,74	17,89	14,409	10,392	4,017	5,219	5,362	0,371
12.11.2025 23	24,00	61,39	42,83	18,57	14,348	10,829	3,519	5,241	5,366	0,372
13.11.2025 23	24,00	58,63	41,12	17,52	14,593	10,385	4,208	5,263	5,418	0,377
14.11.2025 23	24,00	51,41	37,18	14,23	13,344	8,768	4,576	4,834	5,083	0,311
15.11.2025 23	24,00	47,81	33,58	14,23	13,008	7,992	5,016	4,619	4,874	0,299
16.11.2025 23	24,00	47,31	33,51	13,80	13,134	7,713	5,421	4,595	4,850	0,306
17.11.2025 23	24,00	47,63	34,34	13,28	13,219	8,214	5,005	4,657	4,886	0,293
18.11.2025 23	24,00	48,69	35,47	13,22	13,129	8,434	4,695	4,685	4,902	0,288
19.11.2025 23	24,00	48,71	35,57	13,14	13,046	8,525	4,521	4,686	4,883	0,282
20.11.2025 23	24,00	48,84	35,97	12,87	12,850	8,735	4,115	4,750	4,930	0,268
Среднее	23,95	56,76	39,60	17,16	14,038	9,542	4,496	5,006	5,180	0,365
Итого	742,49				435,179	295,814	139,364			11,324

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.10.2025	12260,810	8248,407	276,300
20.11.2025	12695,988	8544,221	287,624

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru