

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.02.2026 23	24,00	53,46	41,17	12,29	17,227	12,118	5,110	0,555	0,573	0,366
22.02.2026 23	24,00	51,73	39,87	11,86	17,129	12,030	5,100	0,552	0,568	0,349
23.02.2026 23	24,00	51,45	39,48	11,98	17,746	11,601	6,145	0,551	0,574	0,387
24.02.2026 23	24,00	51,80	39,96	11,84	17,457	12,086	5,371	0,552	0,568	0,361
25.02.2026 23	24,00	51,33	39,52	11,82	17,556	11,992	5,564	0,558	0,574	0,365
26.02.2026 23	24,00	51,67	39,49	12,18	17,722	11,922	5,800	0,560	0,575	0,380
27.02.2026 23	24,00	54,88	41,17	13,71	17,574	11,990	5,584	0,554	0,568	0,406
28.02.2026 23	24,00	53,14	40,17	12,98	17,498	11,902	5,595	0,551	0,568	0,389
01.03.2026 23	24,00	53,35	40,66	12,69	18,272	11,127	7,145	0,532	0,563	0,445
02.03.2026 23	24,00	51,38	39,25	12,13	17,790	11,740	6,050	0,552	0,569	0,385
03.03.2026 23	24,00	51,56	39,69	11,87	17,857	11,928	5,929	0,556	0,574	0,381
04.03.2026 23	24,00	53,76	40,74	13,02	17,578	11,993	5,585	0,545	0,564	0,392
05.03.2026 23	24,00	52,60	40,89	11,71	15,636	10,128	5,508	0,530	0,559	0,352
06.03.2026 23	24,00	52,17	39,33	12,84	17,561	11,880	5,680	0,551	0,566	0,383
07.03.2026 23	24,00	53,58	40,38	13,20	17,899	11,445	6,454	0,545	0,565	0,425
08.03.2026 23	24,00	55,19	41,82	13,37	17,516	11,864	5,652	0,547	0,565	0,407
09.03.2026 23	24,00	55,26	42,32	12,94	17,924	11,448	6,476	0,535	0,563	0,436
10.03.2026 23	24,00	52,46	39,82	12,65	17,214	11,692	5,522	0,545	0,563	0,374
11.03.2026 23	24,00	51,68	39,38	12,29	17,664	11,166	6,498	0,532	0,554	0,402
12.03.2026 23	24,00	52,12	39,52	12,61	17,303	11,369	5,934	0,537	0,555	0,385
13.03.2026 23	24,00	46,74	37,24	9,50	17,533	11,047	6,486	0,527	0,550	0,344
14.03.2026 23	24,00	51,71	39,45	12,26	17,350	11,187	6,163	0,532	0,555	0,388
15.03.2026 23	24,00	49,77	38,05	11,72	17,826	10,507	7,319	0,515	0,544	0,407
16.03.2026 23	24,00	50,01	38,52	11,49	17,571	11,114	6,457	0,523	0,545	0,380
17.03.2026 23	24,00	49,21	38,50	10,71	17,346	11,252	6,094	0,530	0,550	0,354
18.03.2026 23	23,10	48,23	38,07	10,16	15,594	9,947	5,646	0,541	0,560	0,316
19.03.2026 23	24,00	48,84	38,29	10,55	17,748	11,276	6,472	0,537	0,555	0,365
20.03.2026 23	24,00	49,28	38,97	10,31	17,748	11,514	6,234	0,536	0,554	0,358
Среднее	23,97	51,73	39,70	12,02	17,458	11,474	5,985	0,542	0,562	0,381
Итого	671,10				488,835	321,264	167,571			10,681

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.02.2026	14165,969	9527,104	320,395
20.03.2026	14654,805	9848,368	331,076

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru