

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	54,73	39,93	14,80	52,034	52,559	-0,525	0,609	0,565	0,769	0,778
22.03.2026 23	24,00	55,01	40,13	14,88	51,814	52,348	-0,534	0,604	0,560	0,770	0,779
23.03.2026 23	24,00	55,04	40,68	14,36	50,360	50,941	-0,581	0,560	0,517	0,757	0,731
24.03.2026 23	24,00	56,00	41,38	14,61	58,132	58,873	-0,741	0,575	0,517	0,847	0,860
25.03.2026 23	24,00	56,58	41,47	15,10	57,926	58,656	-0,729	0,559	0,502	0,872	0,886
26.03.2026 23	24,00	55,89	41,06	14,83	57,151	57,865	-0,714	0,571	0,514	0,845	0,858
27.03.2026 23	24,00	55,82	40,96	14,86	56,979	57,681	-0,702	0,555	0,500	0,846	0,857
28.03.2026 23	24,00	55,27	40,74	14,53	56,942	57,630	-0,688	0,556	0,501	0,825	0,837
29.03.2026 23	24,00	56,23	41,31	14,93	57,099	57,781	-0,682	0,553	0,498	0,851	0,862
30.03.2026 23	24,00	56,35	41,45	14,89	57,359	58,046	-0,687	0,562	0,506	0,852	0,865
31.03.2026 23	24,00	55,93	41,12	14,82	57,091	57,765	-0,674	0,542	0,487	0,844	0,856
01.04.2026 23	24,00	55,09	40,71	14,38	50,544	51,128	-0,584	0,596	0,542	0,748	0,735
02.04.2026 23	24,00	56,39	41,39	15,00	57,962	58,657	-0,695	0,641	0,585	0,867	0,880
03.04.2026 23	24,00	56,64	41,88	14,76	58,048	58,757	-0,709	0,632	0,576	0,853	0,867
04.04.2026 23	24,00	56,16	41,46	14,69	57,608	58,321	-0,713	0,632	0,576	0,847	0,857
05.04.2026 23	24,00	55,96	41,32	14,64	57,711	58,434	-0,723	0,616	0,560	0,843	0,855
06.04.2026 23	24,00	56,54	41,43	15,11	57,817	58,475	-0,658	0,629	0,573	0,871	0,883
07.04.2026 23	24,00	53,01	39,85	13,16	57,873	58,379	-0,506	0,647	0,591	0,764	0,768
08.04.2026 23	24,00	55,56	40,48	15,08	57,322	57,821	-0,500	0,641	0,585	0,857	0,872
09.04.2026 23	24,00	56,96	41,28	15,68	57,327	57,820	-0,493	0,631	0,576	0,902	0,907
10.04.2026 23	24,00	55,57	41,05	14,52	59,814	60,330	-0,516	0,669	0,607	0,868	0,876
11.04.2026 23	24,00	55,30	40,20	15,09	55,857	56,229	-0,372	0,740	0,689	0,840	0,849
12.04.2026 23	24,00	57,85	41,62	16,24	56,057	56,444	-0,387	0,743	0,691	0,909	0,917
13.04.2026 23	24,00	55,60	41,08	14,52	59,333	59,744	-0,411	0,626	0,565	0,860	0,867
14.04.2026 23	24,00	55,82	41,35	14,46	60,274	60,946	-0,672	0,522	0,460	0,869	0,881
15.04.2026 23	24,00	55,52	41,21	14,31	60,377	60,888	-0,511	0,656	0,594	0,862	0,871
16.04.2026 23	24,00	56,01	41,79	14,22	61,470	61,857	-0,388	0,745	0,681	0,872	0,880
17.04.2026 23	24,00	55,47	41,99	13,47	26,453	26,599	-0,146	0,780	0,718	0,372	0,358
18.04.2026 23	24,00	22,27	21,29	0,97	0,000	0,000	0,000	0,216	0,222	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	21,72	20,82	0,89	0,000	0,000	0,000	0,221	0,227	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,54	39,75	13,79	52,158	52,699	-0,541	0,594	0,543	0,769	0,776
Итого	720,00				1564,736	1580,977	-16,241			23,081	23,294

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	29437,928	29691,589	466,570
20.04.2026	31002,664	31272,566	489,650

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru