

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	54,50	39,02	15,48	14,158	8,917	5,240	5,21	5,50	0,366
22.05.2026 23	24,00	59,24	38,55	20,69	12,113	7,568	4,545	4,74	4,92	0,371
23.05.2026 23	24,00	59,32	38,56	20,75	11,918	7,418	4,500	4,67	4,88	0,368
24.05.2026 23	23,05	55,82	36,84	18,98	11,298	6,774	4,524	4,60	4,89	0,333
25.05.2026 23	24,00	51,85	33,37	18,48	12,228	6,845	5,383	4,61	4,84	0,339
26.05.2026 23	24,00	59,36	38,50	20,86	11,924	7,250	4,674	4,72	4,92	0,373
27.05.2026 23	24,00	59,18	38,54	20,64	11,872	7,302	4,570	4,63	4,85	0,367
28.05.2026 23	24,00	59,21	38,67	20,54	11,900	7,313	4,587	4,69	4,89	0,367
29.05.2026 23	24,00	59,02	38,70	20,33	12,232	7,437	4,795	4,61	4,83	0,377
30.05.2026 23	24,00	58,54	37,94	20,59	12,121	7,351	4,770	4,70	4,92	0,374
31.05.2026 23	24,00	56,14	36,14	20,00	12,828	6,506	6,322	4,48	4,82	0,414
01.06.2026 23	24,00	40,68	32,49	8,19	6,518	4,262	2,256	4,41	4,79	0,112
02.06.2026 23	24,00	20,95	22,04	-1,10	1,087	0,648	0,439	2,52	2,97	0,004
03.06.2026 23	23,48	20,64	20,87	-0,22	0,821	0,506	0,316	2,81	3,17	0,003
04.06.2026 23	24,00	20,27	20,20	0,07	0,996	0,583	0,413	2,77	3,30	0,004
05.06.2026 23	24,00	20,43	20,12	0,31	0,949	0,607	0,342	2,77	3,17	0,004
06.06.2026 23	23,32	20,98	20,49	0,49	1,093	0,843	0,251	3,01	3,22	0,003
07.06.2026 23	24,00	21,31	20,73	0,58	1,225	0,960	0,265	3,03	3,29	0,004
08.06.2026 23	24,00	20,82	20,42	0,39	0,553	0,312	0,240	2,18	2,44	0,003
09.06.2026 23	24,00	21,34	20,93	0,40	1,371	0,768	0,603	2,76	3,27	0,007
10.06.2026 23	24,00	40,41	32,95	7,46	11,497	6,547	4,950	4,63	4,72	0,198
11.06.2026 23	24,00	59,65	45,91	13,74	13,235	8,728	4,507	5,05	5,17	0,334
12.06.2026 23	24,00	60,76	45,36	15,40	13,972	9,386	4,585	5,03	5,18	0,368
13.06.2026 23	24,00	60,24	45,35	14,89	14,010	9,556	4,454	5,13	5,26	0,357
14.06.2026 23	24,00	57,46	43,05	14,41	14,196	9,050	5,147	4,96	5,11	0,369
15.06.2026 23	24,00	57,85	44,03	13,82	13,825	9,323	4,502	5,11	5,26	0,337
16.06.2026 23	24,00	58,98	43,43	15,55	13,590	8,723	4,866	5,05	5,22	0,366
17.06.2026 23	24,00	58,99	44,00	14,98	13,214	9,125	4,090	5,09	5,24	0,329
18.06.2026 23	24,00	58,21	43,41	14,80	13,130	9,012	4,119	5,03	5,18	0,324
19.06.2026 23	24,00	59,41	42,60	16,81	13,478	9,443	4,035	5,06	5,18	0,349
20.06.2026 23	24,00	58,17	41,58	16,59	13,916	9,062	4,855	5,15	5,32	0,375
Среднее	23,93	47,41	34,99	12,42	9,589	6,068	3,521	4,30	4,54	0,255
Итого	741,85				297,267	188,123	109,144			7,899

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	15455,366	10344,379	0,000	352,147
20.06.2026	15752,633	10532,502	109,144	360,046

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru