

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, МПа	P2, МПа	
21.06.2026 23	24,00	59,10	42,38	16,72	13,576	9,292	4,284	0,50	0,51	0,357
22.06.2026 23	24,00	59,34	42,61	16,73	13,335	9,623	3,712	0,50	0,51	0,335
23.06.2026 23	24,00	59,23	42,17	17,06	13,458	9,371	4,087	0,51	0,52	0,352
24.06.2026 23	24,00	59,92	42,60	17,32	13,465	9,135	4,330	0,49	0,51	0,365
25.06.2026 23	24,00	59,53	42,66	16,87	13,209	9,330	3,879	0,50	0,52	0,341
26.06.2026 23	24,00	58,97	42,50	16,47	13,051	9,386	3,665	0,50	0,52	0,326
27.06.2026 23	24,00	58,67	41,86	16,81	13,562	9,184	4,378	0,51	0,52	0,359
28.06.2026 23	24,00	57,78	41,49	16,29	13,154	9,163	3,992	0,50	0,51	0,333
29.06.2026 23	24,00	59,37	42,29	17,08	13,704	9,116	4,588	0,50	0,52	0,373
30.06.2026 23	24,00	58,85	42,48	16,38	13,611	9,522	4,089	0,50	0,52	0,347
01.07.2026 23	24,00	60,55	43,66	16,90	13,717	9,853	3,864	0,50	0,52	0,352
02.07.2026 23	24,00	59,36	43,36	16,00	13,677	9,783	3,894	0,50	0,52	0,341
03.07.2026 23	24,00	59,95	43,98	15,96	13,576	10,070	3,506	0,51	0,52	0,328
04.07.2026 23	24,00	59,44	43,45	15,99	13,748	9,876	3,872	0,52	0,53	0,341
05.07.2026 23	24,00	58,24	42,75	15,49	13,597	9,746	3,851	0,50	0,52	0,329
06.07.2026 23	24,00	58,04	42,38	15,66	13,460	9,894	3,565	0,51	0,52	0,319
07.07.2026 23	24,00	59,93	43,21	16,72	13,924	9,850	4,074	0,50	0,51	0,358
08.07.2026 23	24,00	57,25	41,96	15,29	12,134	8,304	3,830	0,47	0,49	0,305
09.07.2026 23	24,00	59,64	43,42	16,22	14,009	9,991	4,017	0,49	0,51	0,353
10.07.2026 23	24,00	59,28	43,50	15,78	13,684	10,304	3,381	0,50	0,51	0,321
11.07.2026 23	24,00	60,53	44,09	16,45	13,720	10,201	3,520	0,49	0,50	0,337
12.07.2026 23	24,00	60,48	43,76	16,71	14,069	9,968	4,101	0,48	0,50	0,364
13.07.2026 23	24,00	60,28	43,82	16,46	13,926	10,139	3,786	0,49	0,51	0,348
14.07.2026 23	24,00	60,05	43,92	16,13	13,796	10,264	3,532	0,50	0,51	0,332
15.07.2026 23	24,00	60,18	44,16	16,02	13,805	10,281	3,524	0,48	0,49	0,333
16.07.2026 23	24,00	59,81	43,84	15,97	13,774	10,257	3,517	0,49	0,50	0,330
17.07.2026 23	24,00	59,91	43,85	16,07	13,731	10,137	3,593	0,49	0,50	0,333
18.07.2026 23	24,00	60,25	43,81	16,45	14,019	9,978	4,041	0,49	0,51	0,358
19.07.2026 23	24,00	59,68	43,66	16,02	13,905	10,054	3,851	0,48	0,49	0,344
20.07.2026 23	24,00	60,37	44,07	16,30	13,899	10,268	3,631	0,49	0,50	0,342
Среднее	24,00	59,47	43,12	16,34	13,610	9,745	3,865	0,50	0,51	0,342
Итого	720,00				408,294	292,339	115,954			10,252

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.06.2026	15752,633	10532,502	0,000	360,046
20.07.2026	16160,927	10824,841	115,954	370,298

Отчет подготовил: инженер-программист

Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru