

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	60,62	44,32	16,30	13,907	10,298	3,609	5,08	5,19	0,341
22.07.2026 23	24,00	60,73	44,28	16,45	14,196	9,943	4,253	4,95	5,10	0,369
23.07.2026 23	24,00	58,36	44,19	14,17	6,516	4,811	1,705	4,61	4,87	0,144
24.07.2026 23	24,00	59,46	48,52	10,94	10,036	6,117	3,919	4,22	4,19	0,255
25.07.2026 23	24,00	60,05	45,77	14,27	9,905	6,384	3,522	4,25	4,38	0,260
26.07.2026 23	24,00	58,93	43,77	15,17	8,608	5,018	3,590	4,11	4,29	0,247
27.07.2026 23	24,00	57,43	41,99	15,44	10,492	6,441	4,051	4,20	4,26	0,285
28.07.2026 23	24,00	58,38	43,22	15,16	11,735	8,009	3,726	4,56	4,70	0,294
29.07.2026 23	24,00	58,72	42,42	16,30	12,428	8,067	4,361	4,49	4,66	0,335
30.07.2026 23	24,00	58,97	41,20	17,77	12,420	8,254	4,166	4,61	4,75	0,343
31.07.2026 23	24,00	58,52	40,74	17,78	11,299	8,135	3,164	4,50	4,64	0,291
01.08.2026 23	24,00	58,58	40,92	17,66	11,699	7,777	3,922	4,50	4,68	0,320
02.08.2026 23	24,00	59,15	41,46	17,69	11,952	7,834	4,118	4,44	4,65	0,333
03.08.2026 23	23,94	56,23	41,68	14,56	9,026	6,332	2,694	4,40	4,61	0,213
04.08.2026 23	24,00	57,91	43,69	14,22	14,100	10,328	3,772	5,10	5,23	0,320
05.08.2026 23	24,00	57,81	43,64	14,18	14,151	10,240	3,911	5,06	5,19	0,325
06.08.2026 23	24,00	57,71	43,63	14,08	14,070	10,248	3,822	5,14	5,27	0,319
07.08.2026 23	24,00	57,43	43,57	13,86	14,219	10,162	4,057	5,08	5,18	0,325
08.08.2026 23	24,00	57,54	43,78	13,76	13,983	10,209	3,774	5,16	5,28	0,312
09.08.2026 23	24,00	58,11	43,94	14,18	14,040	10,044	3,995	5,09	5,24	0,327
10.08.2026 23	24,00	58,05	43,87	14,18	13,828	10,324	3,504	5,10	5,22	0,307
11.08.2026 23	24,00	56,95	43,09	13,85	14,474	9,918	4,555	5,16	5,31	0,344
12.08.2026 23	24,00	57,19	43,28	13,91	13,925	10,290	3,634	5,07	5,19	0,307
13.08.2026 23	24,00	56,88	43,06	13,83	13,840	10,412	3,427	5,21	5,31	0,298
14.08.2026 23	24,00	56,91	42,62	14,29	14,480	10,169	4,311	5,13	5,24	0,340
15.08.2026 23	24,00	56,64	42,55	14,09	14,014	10,252	3,762	5,18	5,30	0,312
16.08.2026 23	24,00	56,87	42,74	14,13	14,429	9,968	4,461	5,04	5,20	0,342
17.08.2026 23	24,00	56,96	42,85	14,11	14,028	10,368	3,660	5,15	5,26	0,310
18.08.2026 23	24,00	56,39	42,83	13,56	13,892	10,452	3,440	5,19	5,31	0,295
19.08.2026 23	24,00	55,25	42,16	13,09	14,043	10,259	3,784	5,13	5,26	0,299
20.08.2026 23	24,00	48,38	36,25	12,13	10,852	7,034	3,818	4,46	4,62	0,233
Среднее	24,00	57,65	42,97	14,68	12,600	8,842	3,758	4,82	4,95	0,302
Итого	743,94				390,585	274,097	116,488			9,348

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	16160,927	10824,841	0,000	370,298
20.08.2026	16551,512	11098,938	116,488	379,646

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru